

Bydgoszcz, 26.03.2021 r.

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Przebudowa sieci ciepłowniczej przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, PP/16/2021**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 25.03.2021 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. Proszę o informacje, projekt organizacji ruchu ani projekt odtworzenia terenu nie uwzględniają prac związanych z demontażem istniejącej sieci ciepłowniczej, czyli w zakresie prac wykonawcy na tym zadaniu nie ma demontażu istniejącej sieci?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zakres prac do wykonania został opisany w projekcie technicznym, który mówi, że w ramach przebudowy sieci ciepłowniczej należy zdemontować sieć napowietrzną oraz fragment sieci podziemnej kanałowej i w miejsce demontowanej sieci wybudować sieć podziemną preizolowaną. Szczegółowe warunki robót, parametry oraz lokalizacja sieci została wskazana w dokumentacji projektowej.

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
  
Marek Estkowski