



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KRAKOWIE**
30-134 Kraków, Zarzecze 106

Kraków, dn. 14 kwietnia 2023 r.

WZP.2370.19.18.2023.KJ

WYKONAWCY

**uczestnicy postępowania na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej
na budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie o mocy maksymalnej 40 KWp i nie mniejszej niż 39,22 KWp
dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Czy jest możliwość udostępnienia dokumentacji/ rzutów budynku, głównie dachu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej budynków na których ma zostać zamontowana instalacja w wersji elektronicznej. Wskazana jest wizja lokalna.

Pytanie 2

Proszę wyjaśnić zapis : "Przykładowa konstrukcja wsporcza bezbalastowa składa się z aluminiowych profili montażowych, przykręcanych do uchwytych montażowych, zgrzanych bezpośrednio do powierzchni dachu odpowiednio dobraną papą"

Czy to ma być konstrukcja bezinwazyjna klejona do papy , czy można się wkręcić do stropu (jeśli tak jaki to strop) i zabezpieczyć kotwy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga konstrukcji bezinwazyjnej.

Pytanie 3

Proszę napisać przewidywane miejsce dla inwertera i jaka to będzie mniej więcej odległość od miejsca wpięcia do sieci ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zainstalowania falownika/inwertera w miejscu osłoniętym od warunków atmosferycznych (w budynku) nie wskazując konkretnego pomieszczenia. Wskazana jest wizja lokalna.

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia. Prosimy o ich uwzględnienie w przygotowywanych ofertach.

Ponadto, Zamawiający załącza wzór oświadczenia o dostarczeniu, najpóźniej w dniu odbioru faktycznego, dokumentów dot. zgłoszenia instalacji do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz uzgodnień ppoż.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, w związku z faktem wpłynięcia ww. pytań.

podpisał elektronicznie:

**MAŁOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

/-/

z up.

bryg. mgr inż. Przemysław Przeczek