



LEGENDA

	Drut stalowy ocynkowany Fe/Zn DN =8mm
	Wygięcie drutu w górę h=1m
	Złącze krzyżowe
	Złącze kontrolno pomiarowe instalacji odgromowej
	Uziom fundamentowy
	Maszt Odgromowy z podstawą betonową h=2m

<div><div></div><div>ARCHIPOLIS - Biuro Projektów ul. ks. P. Ściegiennego 11, lok. 8, 45-709 Opole</div></div>		
Rodzaj opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY	
Adres obiektu:	Sosnowiec ul. Ostrogórska 43	
Obiekt:	Nadbud. bud. stacji dmuchaw przy odtłuszczaczach wraz ze zmianą sposobu użytk. hali dmuchaw na mag. odpadów wraz z utwardz. terenu pod dojazdy	
Nazwa rys.	Rzut dachu - instalacja odgromowa	
Projektant: specjalność nr uprawnień	mgr inż. Krzysztof Rażniewski, instalacje elektryczne SLK/4700/PWOE/13	podpis 25.11.2021
Sprawdził: specjalność nr uprawnień	mgr inż. Szymon Paruch, instalacje elektryczne SLK/4930/POOE/13	podpis 25.11.2021
Skala: 1:100	Numer rys.	IE102 Egz.

Wymiary w [cm]