

Budynek spalarni osadów

Instalacje technologii cieplnej

ZB2	Zawór bezpieczeństwa	4 bary, Qn=987kW	1	szt.
CP2	Ciepłomierz z wodomierzem, przelicznikiem kompletem czyujników, zgodny z dyrektywą MID i z modułem transmisji danych	Qn=43m3/h, PN10	1	kpl
FS2	Filtra siatkowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami	DN100, PN10	1	kpl
Z2.1	Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami	DN100, PN10	1	kpl
Z2.2	Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami	DN100, PN10	1	kpl
Z2.3	Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami	DN100, PN10	1	kpl
	Termometr techniczny z tuleją montażową	0-120^{0}C	2	szt
	Manometr techniczny z rurką i zaworem manometrycznym- tarcza min 100mm	0-1,0MPa	3	szt
	Rurociąg stalowy czarny z szwem- PN-80/H-74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem antykorozyjnym, kształtkami, konsolami montażowycmi izolacją termiczną	DN100	69	mb
	Rurociąg ze stali kwasoodpornej 0H18N9, kształtkami, konsolami montażowycmi	DN65	11	mb
	Rurociąg ze stali kwasoodpornej 0H18N9, kształtkami, konsolami montażowycmi	DN100	1	mb
	Rurociąg ze stali ocynkowanej, kształtkami, konsolami montażowycmi	DN50	11	mb

rosteam-projekt

PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZA ROSTECKIEGO

Biuro Obsługi Inwestycji ROSTEAM-PROJEKT Tomasz Rostecki
ul. Prosta 18, 62-002 Złotniki tel/fax +48 61 6501489
mail: rosteam-projekt@rosteam-projekt.pl
www.rosteam-projekt.pl

Inwestor:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 10 -218 Olsztyn , ul. Oficerska 16a		
Projekt:	Przebudowa systemu dystrybucji ciepła na Oczyszczalni Ścieków „Łyna" w Olsztynie wraz z robotami towarzyszącymi- PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY		
Obiekt:	Oczyszczalni Ścieków „Łyna" Budynek spalarni osadów		
Treść rys.:	Przekrój- instalacja odzysku energii cieplnej stan projektowany	Skala: 1:50	Branża: technologiczna
Projektował:	mgr inż. Tomasz Rostecki- upr. nr 7131/64/P/2002 inst, sieci i urządz. wod-kan-gaz-co-went-klim	Data: 12-2018	
Sprawdził:	mgr inż. Arkadiusz Chatłas- upr. nr UAN7342/5/96 inst, sieci i urządz. wod-kan-gaz-co-went-klim	Stadium: PBW	Nr rys.: S11
		Rev: 00	