



**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa węzła ciepłego w budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz z wykonaniem nowego przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej, zlokalizowanym przy ul. Szylinga 2

Informuję¹, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami i zmianami².

Pytanie nr 1

Proszę o informacje do pompy zatapialnej w studni schładzającej Q=2,5m³/h, H=5m, 230V, P=0,25kW. Do jakiej temperatury otoczenia oraz medium przewidziana jest wskazana pompa?

Odpowiedź:

Nominalna temperatura pracy pompy (tłoczonej cieczy i otoczenia) +40oC, maksymalna temperatura cieczy tłoczonej +80oC (praca okresowa).

Pytanie nr 2

Proszę o podanie równoważnego typu pompy.

Odpowiedź

Pompa np. firmy Pedrollo serii RX1; firmy Jung Pumpen.

Pytanie nr 3

W związku ze specyficznym montażem kanału nawiewnego typu „Z” o wymiarach 300x200 proszę o informacje jakiego typu jest to okno.

Odpowiedź

Okno jest typu PVC.

Pytanie nr 4

W związku z brakiem na rynku włazów kompozytowych wskazanych w projekcie, proszę o wskazanie zamiennika zgodnego ze standardami Veolia Poznań.

Odpowiedź

W projekcie wskazany jest właz żeliwny typu lekkiego klasy A15, nie ma zapisów o włazie kompozytowym.

Pytanie nr 5

Proszę o udostępnienie informacji jakiej grubości mają poszczególne warstwy nawierzchni, zestawienia powierzchniowego odtwarzanych nawierzchni lub proszę o wskazanie rodzaju odtworzenia (całościowe, połówkowe czy po śladzie).

Odpowiedź:

Nawierzchnię asfaltową należy odtworzyć po śladzie, grubość warstw jak dla kategorii KR3, z zastosowaniem przewiązań poszczególnych warstw konstrukcji po minimum 20 cm z każdej strony.

Ponadto Zamawiający uzupełnia dokumentację wykonawczą do niniejszego postępowania pod nazwą folderu „Uzupełnienie dokumentacji wykonawczej”.

W związku z powyższym Zamawiający przesuwając termin składania ofert na dzień 5.10.2022 r. godz. 11.00, otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 11.30.

Wyk. w 1 egz.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Poznaniu
wz. ZASTĘPCA
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
w Poznaniu

podinsp. Violetta Mójta

¹ podstawa prawna - art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710)

² podstawa prawna - art. 286 ust.1 cytowanej ustawy.