

kręś prac serwisowych przy piecach.

Protokół przeglądu kotła.....

Kocioł..... Data.....

L.p.	Czynności wykonane podczas przeglądu	Tak/nie	uwagi
1	czyszczenie kotłów.		
2	sprawdzenie szczelności połączeń instalacji kotłowni,		
3	sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających przed przekroczeniem dopuszczalnej, temperatury i ciśnienia,		
4	sprawdzenie i regulacja automatyki,		
5	czyszczenie i regulacja palników,		
6	sprawdzenie działania wentylacji nawiewno - wywiewnej kotłowni,		
7	sprawdzenie szczelności przewodów odprowadzających spaliny do komina,		
8	sprawdzenie szczelności instalacji drogi olejowej palnika,		
9	sprawdzenie szczelności instalacji gazowej do zaworu kulowego,		
10	sprawdzenie działania pomp obiegowych,		
11	sprawdzenie układu uzupełniania wody,		
12	sprawdzenie działania zaworu bezpieczeństwa,		
13	sprawdzenie i regulacja pozostałych urządzeń objętych serwisem,		
14	sprawdzenie ciśnienia w instalacji,		
15	sprawdzenie i regulacja nastaw urządzeń regulacyjnych,		
16	przeprowadzanie regulacji nastaw automatyki w przypadku zmiany parametrów użytkowych kotłowni,		
17	usunięcie istniejących nieprawidłowości w działaniu sprawdzanych urządzeń,		
18	wymiana części i materiałów zużywających się w czasie eksploatacji		
19	korekta nastaw palników potwierdzona wydrukiem analizy spalin,		

Uwagi.....

Wykonawcy/podpisy: 1..... 2.....

3..... 4.....

