



LEGENDA

- Zwód poziomy - drut odgromowy FeZn Ø8mm
- Istniejący zwód odprowadzający
- Złącze skręcane

Uwaga:
Instalację odwodnieniową wykonać zgodnie z normami PN-EN 62305.
Do instalacji przyłączyć kominy oraz inne elementy konstrukcyjne, wystające ponad powierzchnię dachu.
Zwody poziome należy podłączyć do istniejących zwodów odprowadzających

PIK Biuro Obsługi Budownictwa Patrik Pietrak ul. Tadeusza Kościuski 23C/1, 64-130 Rydzyna tel.: 601267936, e-mail: pa.pie@wp.pl					Projekt techniczny				
Branża	Elektryczna	Stadium							
Inwestor	Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna								
Nazwa inwestycji	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej								
Adres inwestycji	Dąbce, działka nr 273/1, obrob 0002 Dąbce, jednostka 301304_5 Rydzyna					Projekt techniczny			
Projektant	mgr inż. Mariusz Jankowski		projekt WSPÓŁPRACUJE II dyplomowa praca w oparciu o zadanie zleczone przez zamawiacza						
Sprawydzający	inż. Kazimierz Pawlicki		inżynier 320 861 20 zawieszony na podstawie umowy o pracę w zakresie inżynierii elektrycznej						
Asystent	mgr inż. Piotr Dudziak								
Tytuł rysunku	Instalacja odwodnieniowa			Nr rysunku 102					
			Data				Skala		
			05.2022				1:150		