



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 802/650/21

Oznaczenie sprawy: postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wymiana agregatu i ups w Centralnej Składnicy Uzbrojenia Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji w systemie zaprojektuj i wybuduj”, (WZP-650/21/29/IR).

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 1:

Czy do oferty należy doliczyć koszty przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że nie wymaga od Wykonawcy przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie producenta istn. systemu nadzoru oraz informację czy jest on na gwarancji. Jeśli tak prosimy o wskazanie wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że Wykonawcą istniejącego systemu Argus jest Telbud S.A. ul. Krauthofera 23, 60-203 Poznań, System jest na gwarancji.

Pytanie nr 3:

Na jaki czas należy przewidzieć podtrzymanie baterijne UPS ?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt 3.3.2 Załącznika nr 7 do SWZ UPS musi umożliwić podtrzymanie zasilania obiektu do czasu startu agregatu i osiągnięcia parametrów zasilających sieci.

Pytanie nr 4:

Czy UPS 60 kVA pozwoli na zabezpieczenie wszystkich odbiorów znajdujących się na obiekcie ? W tym również oświetlenia zewnętrznego ? Jaki jest średni pobór mocy obiektu ?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że wielkość UPS ma zostać określona na etapie projektu. Pobór wynosi ok. 22 kWh/mc.

Pytanie nr 5:

Czy drzwi, okna oraz parapety podlegają wymianie ?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, że podlegają wymianie tylko drzwi w których jest w chwili obecnej czepnia powietrza, drzwi stalowe, dwuskrzydłowe, wymiar: ok. 240x240 cm.

Jednocześnie Zamawiający uszczegóławia zapisy pkt 3.3.4 Załącznika nr 7 do SWZ dodając zdanie:

„Dach po wymianie ma pełnić funkcję ochrony przed temperaturą. Zamawiający wymaga zastosowania płyt warstwowych tzw. płyta obornicka: grubość rdzenia 80 mm, warstwa zewnętrzna: stal, kolor szary; współczynnik przenikania ciepła 0,27 [W/m2K].”

Sporządził: Sławomir Jastrzębski - tel. 47 72 37938

Pytanie nr 6:

Czy należy wykonać nową instalację ośw. awaryjnego ?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający informuje, że wymaga wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniu agregatu/ups-a.

Pytanie nr 7:

W istniejąca podłoga w pom. agregatu podlega naprawie, wymianie lub modernizacji ? Jeśli tak, proszę o podanie technologii.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający informuje, że wymaga remontu pomieszczenia agregatu. Rozwiązania co do wykończenia pomieszczenia przedstawi projektant. Podłoga po remoncie ma być równa w całym pomieszczeniu (za wyjątkiem ewentualnego cokołu pod agregat), wykończona żywicą odporną na czynniki zewnętrzne (paliwo, smary elektrolit itp.).

Pytanie nr 8:

Proszę o wyznaczenie jeszcze jednej wizji lokalnej w piątek, np. godz. 10:00.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający informuje, że ustala termin wizji lokalnej na dzień **02.03.2021 r. na godz. 9:30**. Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji lokalnej proszeni są o zgłoszenie się w ww. terminie do obiektu Komendy Stołecznej Policji, Centralnej Składnicy Uzbrojenia Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji w Starej Wsi (gm. Celestynów).

Pytanie nr 9:

Proszę o podanie czasu autonomii oraz obciążenia/poboru mocy dla UPS-a 60kVA.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie nr 10:

Proszę o informację czy zamawiający wymaga naprawy elewacji budynku przez uzupełnienie tynku i pomalowanie, czy należy wykonać nową elewację?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający informuje, że wymaga naprawy elewacji i malowania. Po stronie Wykonawcy jest określenie zakresu prac, który umożliwi zapewnienie zaoferowanego okresu gwarancji.

Wyjaśnienia zapisów SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
p.o.

Robert BURASIŃSKI

Sporządził: Stawomir Jastrzębski - tel. 47 72 37938

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 7238608, faks. 47 7237642

