



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 39603269: Zaprojektowanie i budowa węzła ciepłowniczego w budynku szkoły przy ulicy Orfeusza w Gdańsku dz. nr 1171/32 obr. 0001 (dzielnica Osowa)

Pytania:

1. Czy w wycenie węzła ciepłego mamy uwzględnić urządzenia telemetryczne firmy VECTOR wraz z montażem (załącznik nr 11 do wytycznych do projektowania, wykonania i montażu węzłów ciepłych)
2. Czy w wycenie węzła ciepłego mamy uwzględnić stabilizator ciepłej wody użytkowej, jeżeli tak prosimy o podanie pojemności stabilizatora.
3. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie SWZ o załącznik nr 6 (Karta parametrów węzła)

Odpowiedzi:

Ad.1

Urządzenia telemetryczne tj. Vector (dostawa + montaż) nie powinny zostać ujęte w ofercie Wykonawcy.

Ad.2

Konieczność zastosowania stabilizatora cwu powinna zostać uwzględniona przez projektanta na etapie realizacji dokumentacji projektowej, uwzględniając wytyczne Zamawiającego do projektowania, wykonania i montażu węzłów ciepłych stanowiących zał. nr 4 do SWZ.

Ad.3

Załączone Warunki Techniczne zostały przygotowane w oparciu o moce zadeklarowane przez Klienta. Po stronie Wykonawcy jest przygotowanie oraz uzyskanie potwierdzenia przez Klienta karty parametrów.

Gdańsk, dnia 04.04.2023 r.