

Jabłonowo Pomorskie, 23.09.2021 r.

Usługi Inżynieryjne „NOVUMINŻ”

Piotr Witkowski

ul. Wiejska 11A

87-300 Brodnica

**Dotyczy: Warunków technicznych wykonania sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Dorzeczna, w Jabłonowie Pomorskim**

Zakład Usług Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim w odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 14.09.2021 r. ustala następujące warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:

1. Sieć wodociągowa

- włączenia dokonać do istniejącej sieci wodociągowej PVC D110 zlokalizowanej w ul. Dorzeczna,
- na włączeniu zamontować zasuwę żeliwną kołnierzową wraz z obudową i skrzynką uliczną,
- sieć wodociągową wykonać z rury PVC D90, PN10. Na całej długości wykopu, około 40cm nad przewodem wodociagowym ułożyć niebieską taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą z metalizowaną wkładką. Minimalne zagłębienie przewodu - 1,6m.
- sieć uzbroić w hydranty nadziemne HP80 wraz z zasuwami kołnierzowymi,
- wykonać przyłącza do granic posesji, z rur PE D32, PN10 ze szczelnym zakorkowaniem końców rur. Włączenia do głównej sieci dokonać poprzez żeliwną nawiertkę z zasuwą 90x1½". Zasuwy uzbroić w obudowę i skrzynkę uliczną.
- zasuwę i hydranty oznakować tabliczkami informacyjnymi,

2. Sieć kanalizacji sanitarnej

- włączenia dokonać do istniejącej studni betonowej sieci kanalizacji sanitarnej, o rzędnych 80,75/78,20,
- sieć kanalizacyjną główną wykonać z rur PVC Ø200 SN8,
- na sieci zaprojektować studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych z włączami żeliwnymi, z wypełnieniem betonowym D400,
- wykonać przykanaliki do granic posesji, z rur PVC Ø160 SN8 i zakończyć studniami inspekcyjnymi PVC Ø400 z włączem żeliwnym D400,

3. Warunki ogólne

- opracować dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami i przedłożyć do zatwierdzenia, do Zakład Usług Komunalnych w Jabłonie Pomorskim (1 egz. pozostaje w ZUK),
- na 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania, zamiar ten zgłosić do ZUK w Jabłonie Pomorskim,
- przed włączeniem do miejskiej sieci wodociągowej, wykonać próbę szczelności i dezynfekcję oraz badanie bakteriologiczne wody. Na tą okoliczność sporządzić protokół.
- włączenie do miejskich sieci wykonuje firma posiadająca uprawnienia do wykonywania w/w robót w obecności przedstawiciela ZUK w Jabłonie Pomorskim,
- całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi,
- teren po wykonaniu zadania przywrócić do stanu pierwotnego,
- warunki techniczne ważne są 2 lata od daty wydania.

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
Piotr Zacharski