

	Nazwa elementu	szt.
1	Orurowanie DN80	mb.
2	Zasuwa nożowa DN80	2
3	Przykrycie włazowe 840x940 - stal 1.4301	1
4	Studnia betonowa Ø1200 mm	1
5	Kołnierz normowy DN80	1
6	Drabina stal 1.4307 oznakowana CE	-
7	Poręcz złazowa - stal 1.4301	2
8	Zawór kulowy zwrotny DN 80	2
9	Kolano stal DN 80	2
10	Trójnik asymetryczny stal 2xDN 80/ DN100	1

Zastosowana drabinka złazowa wyposażona w antypoślizgowe stopnie, powina posiadać odpowiednie atesty i być zgodna z obowiązującymi normami.

P:\!!!_DANE\iprojek tabelka.png

i - projekt Łukasz Kłak
44-100 Gliwice, ul. Gdańska 17/2,
kom/tel./fax. 884 900 309/ 32 700 34 26 / 32 700 31 01
e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rudzie Śląkiej
ul.Pokoju 13
41-709 Ruda Śląska

Obiekt : Budowa kanalizacji wraz z budową przepompowni ścieków

Temat proj.: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mikołowskiej w Rudzie Śląskiej Halembie".

Temat rys. : Studnia zasuw na rurociągach tłocznych

	Imię i Nazwisko	podpis	
Projektował :	mgr inż. Łukasz Kłak upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co		data : Czerwiec 2017
			nr proj.: 197/16 PBW
Sprawdził :	mgr inż. Marta Kasprzyk - Dragon upr. nr SLK/4065/POOS/12 - wod-kan-gaz-co		nr rys.: 09