

Kraków, 09.01.2023

DZ.271.98.22.2023

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 25 52
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.98.2022 – Utrzymanie systemów oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w należytym stanie sanitarnym i technicznym.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

Pytanie 1

Czy są w stanie Państwo wyłączyć z użytkowania konkretną salę operacyjną na 3-4 godziny. Po wymianie i sprawdzeniu szczelności filtrów należy pomieszczenie posprzątać, potem ze 2-3 godziny przewentylować przy braku aktywności personelu (sala pusta), następnie dokonać pomiaru zawartości cząstek w powietrzu. Czy jest to możliwe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny prowadzenia prac z Kierownikiem Bloku Operacyjnego.