

A1 oprawa LED 37W OPAL 3950lm 4000K 1625/28mm
zawieszana (oprawę zlicować z lamelami sufitu)

A2 oprawa LED 25W OPAL 2690lm 4000K 1085/28mm
zawieszana (oprawę zlicować z lamelami sufitu)
w pomieszczeniu nr 6 oprawę zabudować na stropie

A3 oprawa LED 14W OPAL 1340lm 4000K 545/28mm
zawieszana (oprawę zlicować z lamelami sufitu)

A4 oprawa LED 18W/mb 900lm/mb 24V 4000K IP68
3cm/3cm/200cm –3szt do zabudowy w bruku

AW1 AW1. LED 1x1TC1VWD IP65 pt CNBOP.

AWz AWz. LED 1x2TC1AS N IP65 CNBOP.

EW1 EW1. LED 1.2TC1 IP40 +piktogram jednostronny CNBOP.

mikrofalowy czujnik ruchu i obecności

łącznik świecznikowy

przycisk światło

gniazdo 230V podwójne

gniazdo 230V podwójne natynkowe zabudowane nad sufitem – zas. monit.

gniazdo 2xRJ45kat 6e natynkowe zabudowane nad sufitem

gniazdo HDMI natynkowe zabudowane nad sufitem

gniazdo VGA natynkowe zabudowane nad sufitem

gniazdo HDMI

gniazdo VGA

gniazdo 2xRJ45kat 6e

zasilanie grzejnika elektrycznego YDYżo 3x2,5 (puszka pt)

zasilanie suszarki do rąk YDYżo 3x2,5 (puszka pt)

zasilanie kurtyny powietrznej YDYżo 3x2,5

zasilanie centrali wentylacji YDYżo 5x2,5

zasilanie zasobnika CWU YDYżo 3x2,5

zasilanie zegara YDYżo 3x1,5

zasilanie klimatyzatora YKYżo 3x2,5

TB Tablica rozdzielcza

PV Inwerter + rozdzielnica AC/DC

SD szafa 19" 22U 600/800 stojąca

M manipulator LCD GR

od 8 do 32 wejść programowalnych przewodowych:
2 wyjścia zasilające na płycie głównej

telefon komórkowy* z 2 gniazdami nano–SIM (SMS, monitoring do

CA centrala alarmowa zgodność z EN 50131 Grade 2
od 4 do 12 wyjść programowalnych przewodowych
wbudowane moduły:
stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH)

Ikamera kopułkowa 8Mpx motozoom 2,7–13,5 IP67 IR 40m 12V/PoE

Ikamera ktubowa 8Mpx motozoom 2,7–13,5 IP67 IR 60m 12V/PoE

czujka PIR + MW zasięg 15m

czujka PIR + zbicia szyby zasięg 6m

zewnętrzny sygnalizator optyczno akustyczny z zasilaniem awaryjnym

puszka PV puszka 15x15cm w elewacji przy gruncie
dla instalacji PV strzelnicy – z puszki do TB
ułożyć rurę arot fi 40 z pilotem

megafon puszka 15x15cm w elewacji przy gruncie
dla instalacji megafonowej PKP – z puszki
nad sufit podwieszony ułożyć rurę arot fi 40
z pilotem

firma mado1 Janina Stula
ul. Księdza Śliwki 16, 44-206 Rybnik
tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl

Nazwa	**Budowa centrum przesiadkowego**		
Lokalizacja	**ul. Ofiar Terroru 91, 44-280 Rydułtowy, dz. nr 625/37, 629/37**		
Inwestor	**Miasto Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy**		
Branża	**INSTALACJE ELEKTRYCZNE**		
Projketował	**Zdzisław Ozimek**	nr uprawnień **627/88**	podpis
Sprawdził	**Tadeusz Jaśkiewicz**	nr uprawnień **79/77/Op**	podpis
Temat rysunku: **RZUT PRZYZIEMIA**		skala **1:100**	nr rysunku **E2**
		data **SIERPIEŃ 2022**	