



| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VDY 3x2,5 | VDY 3x2,5 | VDY 3x2,5 | VDY 4x1,5 | VDY 4x1,5 | VDY 4x1,5+VDY 2x1,5 | VDY 4x1,5+VDY 2x1,5 | VDY 4x1,5 | YK1 3x2,5 | YDY20 3x2,5 | YK120 3x2,5 | YK120 3x2,5 |
| główny 230V | główny 230V | główny 230V | oświetlenie wewnętrzne | oświetlenie wewnętrzne | oświetlenie | oświetlenie | oświetlenie zewnętrzne | zasilanie kablei grzewczych | zasilanie szafy SD I CA | zasilanie klimatyzatora | zasilanie klimatyzatora |

firma mado1 Janina Stula
ul. Księdza Śliwki 16, 44-206 Rybnik
tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl

Budowa centrum przesiadkowego

Nażm
Lokalizacja ul. Ofiar Teroru 91, 44-280 Rydułtowy, dz. nr 625/87, 629/37
Inwestor Miasto Rydułtowy, ul. Ofiar Teroru 36, 44-280 Rydułtowy

Branta
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektował Zdzisław Ozimek
Sprawdził Tadeusz Jasiewicz
Termin rysunku:

nr uprawnień 627/08
nr uprawnień 79/77/Op
skala
podpis
nr rysunku

SCHEMAT ROZDZIELNICY TB cz.2

data
SIERPIEŃ 2022

E6