



Przejście rurociągu przez ścianę zewnętrzną
wg rys. szczegółowego
Zespół armatury odcinającej w ramach pomieszczenia
wg rys. szczegółowego

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

210.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.		220.58	220.56	220.55	220.53	220.50	220.48	220.50	220.54	220.54	220.55	220.56
RZĘDNA OSI PRZEWODU		219.58	219.58	219.58	219.58	219.58	219.58	219.58	219.70	219.72	219.73	219.76
NAZIOM		0.95	0.94	0.92	0.91	0.89	0.86	0.84	0.86	0.79	0.76	0.75
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU		1.00	0.98	0.97	0.95	0.92	0.90	0.92	0.84	0.82	0.82	0.80
SPADKI, DŁUGOŚCI			8.44m	0.01%	11.16m	0.01%	0.81%	22.29m				
ŚREDNICA, MATERIAŁ												
ODLEGŁOŚCI		0.00	2.00	1.60	1.60	5.20	8.44	2.00	9.16	5.59	9.33	34.52
HEKTOMETRY			1.60	1.60	3.24	2.00	2.00	2.00	19.60	25.19	2.00	41.89

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

UWAGI I WYTYCZNE:

- NA TRASIE PROJEKTOWANEGO PRZEWODU MOŻE WYSTĘPOWAĆ NIEZINWENTARYZOWANE UZBROJENIE
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT - W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE WYKONYWAĆ PRZEKOPY KONTROLNE CELEM USTALENIA DOKŁADNEJ LOKALIZACJI
- PO WYKONANIU PRZEKOPÓW KONTROLNYCH NALEŻY PODDAĆ ANALIZIE PROJEKTOWANE SPADKI ORAZ OKREŚLIĆ MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI. W PRZYPADKU KOLIZJI - ZMIANĘ TRASY NALEŻY UZGODNIĆ.
- WYKOPY W POBLIŻU ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA WYKONAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI POD NADZOREM WŁAŚCICIELA.
- PRZEWODY NALEŻY UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ O GRUBOŚCI MIN 10cm.

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA: Zadanie 05		NAZWIŚKO PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. Dawid KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR. 4.09/02		PODPIS
BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU UŻYTKOWEGO PRZY UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 15 W GLIWICACH (DZ. NR 56, 403 Obręb: 0021 Centrum) INWESTOR: Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Kłobuckiej Tamy 135		OPRACOWAŁ: MGR INŻ. Piotr KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR. SLK/1050/PWB5/23		
TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA DO SIECI CIEPLNEJ				
FIRMA: BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH DR. PROJEKT DAWID KOŚCIAŃSKI 44-113 GLIWICE, UL. KARSKIEGO 6, TEL. 501-254-204		BRANŻA: SANITARNA	STADIUM: PBW	NR UMOWY DZ nr 235/2024 z dn. 31.07.2024r.
DATA: 09.2024		SKALA: 1:100/500		NUMER RYSUNKU PEC.05.04.A