



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

DLP.4011.50.2020.DP

Gdańsk dnia 26.02.2020 r.

Sygn.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych – skwer przy ul. Gościnniej i skwer/park przy ul. Związkowej w Gdańsku” sygn. postępowania 6/BZP-U.500.6/2020/MD

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, na podstawie art. 38. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

PYTANIE 7

W PW oraz PB na rysunku nr R03.7 jest umieszczona do wykonania barierka ochronna o wys. 70cm stalowa (plac manewrowy-skwer ul. Związkowa). Natomiast ani przedmiar ani Plan Zagospodarowania Terenu tego elementu nie zawierają. Proszę o potwierdzenie, iż niniejszy element nie wchodzi w zakres do wykonania w niniejszym postępowaniu. W przypadku konieczności wykonania ww. barierki ochronnej, proszę o podanie lokalizacji i długości w mb do wykonania.

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający informuje, iż barierka, której dotyczy pytanie jest oznaczona zarówno na rysunku jak i w legendzie Projektu Zagospodarowania Terenu skweru/parku przy ul. Związkowej (brązowa linia). Długość barierki ochronnej 26,5 m.b. Wykonanie barierki należy uwzględnić w ofercie przetargowej.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 02-03-2020