

PO/18/2024

Gliwice, dn. 08.10.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH

Dotyczy: przetargu otwartego pn.: „Dostawa wodomierzy na potrzeby PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach” - znak sprawy PO/18/2024.

W związku z otrzymaniem pytań do w/w. postępowania prowadzonego w trybie przetargu otwartego, Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W związku z przygotowaniem dokumentacji do uczestnictwa w postępowaniu PO/18/2024 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu w pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia, w którym dla wodomierzy DN65 Zamawiający oczekuje długości zabudowy 350 mm.

Pragniemy zwrócić uwagę, że taka długość nie występuje w żadnych wymaganiach norm zarówno polskich PN oraz międzynarodowych ISO. Typowa długość zabudowy wg PN-ISO wynosi 200 mm, dopuszczalna jest także długość 300 mm.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia prawidłowej, oczekiwanej przez Zamawiającego długości zabudowy dla wodomierza DN65.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 3 do MP dla wodomierzy o średnicy nominalnej 65 mm prawidłowa długość wodomierza wynosi 300 mm. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści Materiałów Przetargowych w tym zakresie.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wodomierzy suchobieżnych, jednostrumieniowych do zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, średnic 50-100mm? Na taki typ wodomierzy wskazuje określona w drugiej tabeli OPZ wartość współczynnika R.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 3 do MP dla wodomierzy o średnicy nominalnej 50 mm, 65 mm, 80 mm i 100 mm dopuszcza zaoferowanie wodomierzy suchobieżnych jednostrumieniowych do zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści Materiałów Przetargowych w tym zakresie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel:+48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 213 895 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854




Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza dla poz.2 tabeli drugiej OPZ, wodomierz DN65 mm o długości 300mm?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 3 do MP dla wodomierzy o średnicy nominalnej 65 mm prawidłowa długość wodomierza wynosi 300 mm. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści Materiałów Przetargowych w tym zakresie.

PREZESZARZADU
powołaniem
Tomasz Brągle



.....

Kopia: a/a

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

Biuro Obsługi Klienta:
tel:+48 32 428 44 44

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 213 895 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854



