

Bydgoszcz, dnia 17.05.2022r.

WOA –IV.271.10.11.2022

## Zapytanie ofertowe

Miasto Bydgoszcz zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie prowadzenia przeglądów i konserwacji stałego urządzenia gaśniczego KD-1230 (gazem NOVEC) oraz współpracujących z systemem elementów klapy upustowej, żaluzji ogniowych i klap klimatyzacji zainstalowanych w serwerowni, w pomieszczeniu nr 212 budynku „B” przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

**1. Zamawiający ~~dopuszcza~~ / nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

Kryterium oceny ofert : 100 % cena brutto

**2. Termin wykonania zamówienia:**

01.07.2022 - 31.12.2023r.

**3. Opis sposobu oceny ofert :**

Za pomocą platformy zakupowej OpenNexus – 100% najniższa cena

**4. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:**

p. Violetta Pawliczak tel. 52 58 58 637 email [violetta.pawliczak@um.bydgoszcz.pl](mailto:violetta.pawliczak@um.bydgoszcz.pl)

**5. Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlegają wykonawcy, o których mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.- o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. z 2022r. poz. 835).**

**6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.**

**7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia ofert dodatkowych w przypadku, gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert o takiej samej liczbie punktów uzyskanych przez ofertę.**

**8. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć za pomocą platformy zakupowej OpenNexus do dnia ... 20.05.2022r. g. 10:00 ...**

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wojciech Jazdon

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy

INSPEKTOR

KIEROWNIK REPERATU

Violetta Pawliczak

Piotr Zaremba

## Opis przedmiotu zamówienia

**Przedmiot zamówienia: usługa prowadzenia przeglądów i konserwacji stałego urządzenia gaśniczego KD-1230 (gazem NOVEC) oraz współpracujących z systemem elementów klapy upustowej, żaluzji ogniowych i klap klimatyzacji zainstalowanych w serwerowni, w pomieszczeniu nr 212 budynku „B” przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy, w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2023r.:**

Do zadań Wykonawcy będzie należało:

### I. wykonanie:

- 1) kwartalnych przeglądów i konserwacji w zakres których wchodzić będzie:
  - sprawdzenie działania czujnika ciśnienia,
  - sprawdzenie elektrycznych głowic sterujących,
  - kontrola węży giętkich,
  - przegląd konserwacyjny dysz,
  - kontrola działania sterownika,
  - przeprowadzenie próbnej procedury gaszenia przy zdjętym elektrozaworze z butli pilotującej (kontrola czasów opóźnienia przycisków START i STOP),
  - wykonywanie innych czynności wymaganych odpowiednimi przepisami branżowymi i normami oraz zaleceniami DTR firmy KIDDE,
  - sporządzanie protokołów dokonania przeglądu i konserwacji z klauzulą sprawności urządzenia i przekazywanie ich Zamawiającemu. W protokole powinny zostać wyszczególnione czynności konserwacyjne;
- 2) półrocznych przeglądów i konserwacji, w zakres których wchodzić będzie:
  - sprawdzenie działania klapy upustowej,
  - sprawdzenie działania żaluzji ogniowych na oknach,
  - sprawdzenie działania klap kanałów klimatyzacji serwerowni,
  - kontrola działania sterownika,
  - przeprowadzenie próbnej procedury gaszenia przy zdjętym elektrozaworze z butli,
  - wykonanie innych czynności wymaganych odpowiednimi przepisami branżowymi i normami oraz zaleceniami DTR,
  - sporządzanie protokołów dokonania przeglądu i konserwacji z klauzulą sprawności urządzenia i przekazanie ich Zamawiającemu. W protokole powinny zostać wyszczególnione czynności konserwacyjne;

### II. Termin realizacji usługi w okresie 01.07.2022 - 31.12.2023r.

- 1) Przystępowanie do usuwania awarii po telefonicznym zgłoszeniu przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Czas reakcji na zgłoszoną awarię przez Zamawiającego następuje w czasie nie dłuższym niż 24 godzin od chwili zgłoszenia;
- 2) Przestrzeganie odstępów czasowych między przeglądami, tak aby wynosiły ok. 3 miesiące +/- 2 tygodnie;
- 3) Uzgodnienie z pracownikiem Urzędu Miasta Bydgoszczy, terminu przeglądu;
- 4) Przeprowadzanie szkoleń pracowników Urzędu Miasta w zakresie eksploatacji i nadzoru nad urządzeniem, na wniosek Zamawiającego;

- 5) Wywieszenie przy urzędzeniu tabliczki informacyjnej z danymi kontaktowymi firmy jako serwisu konserwującego urządzenie;
- 6) Przedstawienie Zamawiającemu wykazu serwisantów dla realizacji przedmiotu umowy wraz z aktualnymi numerami telefonów komórkowych.

### III. warunki płatności

- 1) do 14 dni po wykonaniu zamówienia i dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem po przeglądowym,
- 2) wynagrodzenie winno obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem prac, a w szczególności koszty dojazdów, robocizny, narzędzi, materiałów niezbędnych do realizacji umowy,
- 3) wszelkie dodatkowe prace nie uwzględnione w w/w czynnościach obsługowych będą rozliczane odrębnie.

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ OFERTOWY

na usługę prowadzenia przeglądów i konserwacji stałego urządzenia gaśniczego KD-1230 (gazem NOVEC) oraz współpracujących z systemem elementów kłapy upustowej, żaluzji ogniowych i kłap klimatyzacji zainstalowanych w serwerowni, w pomieszczeniu nr 212 budynku „B” przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszcy, w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2023r.:

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe WOA.IV.271.10.11.2022 z dnia 17.05.2022r.,

1. oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym :

za kwotę brutto : ..... zł, słownie ( .....zł.) na co składają się 3 przeglądy kwartalne za kwotę netto ..... zł/kwartał( słownie: .....zł netto/ kwartał) + należny podatek vat i 3 przeglądy półroczne za kwotę netto .....zł/półrocze ( słownie: .....zł netto/półrocze) + należny podatek vat.

2. w terminie: od 01.07.2022r do 31.12.2023r, oraz oświadczamy, że:

- prowadzimy działalność gospodarczą oraz posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania usług w przedmiocie określonym w zapytaniu,
- **nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. z 2022r. poz.835),**
- w przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się zawrzeć umowę w przedmiocie opisanym w zapytaniu ofertowym w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (Miasto Bydgoszcz).

3. do oferty zostały załączone następujące dokumenty:

- dokumenty (referencje) potwierdzające (co najmniej 2szt.), że usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wykonane w okresie ostatnich 3 lat, zostały zrealizowane należycie,
- przedstawienia danych osoby posiadającej stosowne uprawnienia oraz aktualny certyfikat upoważniający do prowadzenia prac przy urządzeniach z substancjami kontrolowanymi, która współpracować będzie z Operatorem Zamawiającego,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

4. osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym –..... i osiągalna pod nr tel..... ; mail .....

.....  
(czytelny podpis osoby uprawnionej)

## UMOWA Nr WOA 272. .2022

zawarta w dniu ..... 2022 roku w Bydgoszczy pomiędzy:

Miastem Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Jezuickiej 1, nr NIP 953-10-11-863 reprezentowanym przez działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta:

**Sekretarza Miasta – Elżbietę Wiewiórę,**

zwanym w dalszej treści umowy *Zamawiającym*, a :

Firmą ....., z siedzibą przy ul....., .....,

NIP ....., reprezentowaną przez: .....,

zwaną w dalszej treści umowy „*Wykonawcą*”

**W związku z dyspozycją art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) usługa wyłączona jest z obowiązku stosowania wyżej wymienionej ustawy**

### § 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje prowadzenie przeglądów i konserwacji stałego urządzenia gaśniczego KD-1230 (gazem NOVEC) oraz współpracujących z systemem elementów kłapy upustowej, żaluzji ogniowych i kłap klimatyzacji zainstalowanych w serwerowni, w pomieszczeniu nr 212 budynku „B” przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy

### § 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) Przeprowadzania kwartalnych przeglądów i konserwacji w zakres których wchodzić będzie:
  - sprawdzenie działania czujnika ciśnienia,
  - sprawdzenie elektrycznych głowic sterujących,
  - kontrola węży giętkich,
  - przegląd konserwacyjny dysz,
  - kontrola działania sterownika,
  - przeprowadzenie próbnej procedury gaszenia przy zdjętym elektrozaworze z butli pilotującej (kontrola czasów opóźnienia przycisków START i STOP),
  - wykonywanie innych czynności wymaganych odpowiednimi przepisami branżowymi i normami oraz zaleceniami DTR firmy KIDDE,
  - sporządzenie protokołu dokonania przeglądu i konserwacji z klauzulą sprawności urządzenia i przekazywanie go Zamawiającemu. W protokole powinny zostać wyszczególnione czynności konserwacyjne;
- 2) Przeprowadzania półrocznych przeglądów i konserwacji, w zakres których wchodzić będzie:
  - sprawdzenie działania kłapy upustowej,
  - sprawdzenie działania żaluzji ogniowych na oknach,
  - sprawdzenie działania kłap kanałów klimatyzacji serwerowni,
  - kontrola działania sterownika,
  - przeprowadzenie próbnej procedury gaszenia przy zdjętym elektrozaworze z butli,
  - wykonanie innych czynności wymaganych odpowiednimi przepisami branżowymi i normami oraz zaleceniami DTR,
  - sporządzenie protokołu dokonania przeglądu i konserwacji z klauzulą sprawności urządzenia i przekazanie go Zamawiającemu.

- 3) Przystępowania do usuwania awarii po telefonicznym zgłoszeniu przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Czas reakcji na zgłoszoną awarię przez Zamawiającego następuje w czasie nie dłuższym niż 24 godzin od chwili zgłoszenia;
- 4) Przestrzegania odstępów czasowych między przeglądami, tak aby wynosiły ok. 3 miesiące +/- 2 tygodnie;
- 5) Uzgodnienia z pracownikiem Urzędu Miasta Bydgoszczy, wymienionym w §6, terminu przeglądu;
- 6) Przeprowadzenie szkoleń pracowników Urzędu Miasta w zakresie eksploatacji i nadzoru nad urządzeniem, na wniosek Zamawiającego;
- 7) Wywieszenia przy urządzeniu tabliczki informacyjnej z danymi kontaktowymi firmy jako serwisu konserwującego urządzenie;
- 8) Przedstawienia Zamawiającemu wykazu serwisantów dla realizacji przedmiotu umowy wraz z aktualnymi numerami telefonów komórkowych.

### § 3

1. Obsługa serwisowa określona w § 2 umowy obejmuje okres **od dnia 01 lipca 2022r. do 31 grudnia 2023r.**
2. Systemy wymienione w § 1 podlegają w szczególności konserwacji technicznej, przez co najmniej jeden raz na początku kwartału, przy czym najbliższy przegląd kwartalny należy wykonać w miesiącu **lipcu 2022r.**
3. Drugi przegląd kwartalny 2022r. wykonany został w dniu **26.04.2022r.**
4. Konserwacja techniczna, o której mowa w §2 polega na zapewnieniu stałej sprawności technicznej systemów wymienionych w § 1 umowy.

### § 4

Naprawy nie objęte zakresem umowy (np. awarie wynikające z winy użytkownika, klęsk żywiołowych, z wyeksploatowania, etc.) będą odbywały się na podstawie oddzielnych zleceń wystawionych przez Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu oferty przez Wykonawcę.

### § 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie netto: ..... zł/kwartał (słownie: ..... zł netto) + należny podatek VAT, oraz za rozszerzoną część §2 pkt.2 .....zł netto/ co pół roku (słownie: .....) co daje w całym okresie obowiązywania umowy 3 przeglądy kwartalne i 3 przeglądy półroczne na kwotę: ..... zł netto (słownie: ..... złotych) t.j. .... zł brutto (słownie: .....).
2. Strony postanawiają, że zapłata faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentem rozliczeniowo-odbiorowym – protokołem badania instalacji po zakończeniu kwartalnego okresu konserwacji, podpisanym przez wymienionego w §6 koordynatora, lub innego wyznaczonego pracownika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.

### § 6

Koordinatorem ze strony Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, będzie Inspektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego p. Violetta Pawliczak, tel. 52 58-58-637.

### § 7

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim.

2. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy skierowani do świadczenia w/w usług posiadają niezbędne uprawnienia oraz wiedzę i praktykę potrzebną do prowadzenia w sposób prawidłowy powyższych prac.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ i ochrony środowiska, które gwarantują bezpieczeństwo pracowników oraz mienia Wykonawcy i Zamawiającego.

#### § 8

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu:
  - 1) Odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego za cały okres trwania umowy,
  - 2) Opóźnienia dłuższego niż podane w §2 pkt 3 w przystąpieniu do przeglądu konserwacyjnego w wysokości 2% ryczałtowego wynagrodzenia kwartalnego przeglądu konserwacyjnego, za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

#### § 9

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) Zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do urządzeń po uzgodnieniu terminu przeglądu;
- 2) Zabezpieczenia przed dostępem do urządzeń osób nieupoważnionych;
- 3) Powiadomienia Wykonawcy o nieprawidłowościach i usterkach stwierdzonych podczas czynności sprawdzających w urządzeniach.

#### § 10

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

#### § 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

#### § 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

**INSPEKTOR**  
  
**Violetta Pawliczak**

**Maria Orlik**  
  
**Radca Prawny**  
**AD-608**

## **Obowiązek informacyjny**

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. b, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  
**Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz**
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:  
**iod@um.bydgoszcz.pl**  
lub pisemnie na adres:  
**Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz**
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.
4. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  - a. Dostępu do swoich danych osobowych.
  - b. Poprawiania swoich danych osobowych.
  - c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
    - i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
    - ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  - d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.