



Urząd Gminy Jezewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jezewo
Referat Rolnictwa i Budownictwa
tel. 52 33 180 25, fax. 52 522 81 49
e-mail: sekretariat@jezewo.eu
www.bip.jezewo.eu

Urząd Gminy

86-131 Jezewo
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 331-80-25; 331-80-77
fax 331-80-68 (16)

RRiB.271.3.2024

Jezewo, dnia 21.06.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jezewie”

Gmina Jezewo stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1605 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na otrzymane dnia 18.06.2024 r. poniższe zapytania:

Pytanie nr 1

Biorąc pod uwagę narzuconą prędkość filtracji 7,5-8,0 m/h i wydajność 50 m³/h to zachodzi konieczność budowy nowej hali technologicznej, gdyż nie ma możliwości wykorzystania budynku istniejącego. Czy zamawiający przewiduje takie rozwiązanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

W treści PFU, prędkość filtracji uzdatnionej wody określono w wartościach przybliżonych na poziomie c.a. 7,05 – 8,0 m/h. W oparciu o powyższe zapisy treści PFU, Zamawiający uzna propozycję wartości filtracji nie przekraczającej 8,5 m/h za spełniającą warunki postępowania.

Zgodnie z treścią PFU, Oferent część elementów instalacji powinien usytuować w dodatkowym budynku o konstrukcji szkieletowej lub kontenerowej.

Pytanie nr 2

Czy jest możliwość wyłączenia z eksploatacji SUW Jezewo na czas rozbudowy nowego układu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca będzie mógł wyłączyć SUW Jezewo na czas rozbudowy nowego układu. Jednakże zgodnie z zapisami PFU Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostawy wody do sieci odbiorczej, celem zaopatrzenia w wodę do spożycia spełniającą wymagane parametry jakościowe dla wody przeznaczonej do spożycia – podczas prowadzenia robót wykonawczych.

W przypadku wyłączenia Stacji Uzdatniania Wody Jezewo na Wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania technologii dostawy wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WÓJT
Maciej Rakowicz
mgr Maciej Rakowicz

Otrzymują:

1. Ogłoszono na stronie internetowej: <http://www.platformazakupowa.pl>
2. Aa.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Lach

tel. 52 33 078 24

e-mail: m.lach@jezewo.eu