

ZO/12-2/2023

Dotyczy postępowania pn.: „Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,6 kWp (+/-0,5 kWp) na obiektach MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze.”
Nr sprawy ZO/12/2023

Odpowiedź na pytania

W związku z wpłynięciem pytań do niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

czy Zamawiający posiada warunki przyłączenia od gestora sieci - Taurona , czy uzyskanie takich warunków należy do Wykonawcy ? Jeśli tak 30 dniowy okres wykonania dokumentacji projektowej jest zbyt krótki , gdyż w takim czasie nie zostaną nawet wydane warunki przez firmę Tauron.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie ma konieczności uzyskania warunków przyłączeniowych, ponieważ projektowana moc pv jest mniejsza niż moc umowna Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zapytania stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Prokurent
Michał Palewicz