




LEGENDA:

- 3 kuchenka gazowa Q=7kW
- projektowana instalacja gazu

Investor:	Miasto i Gmina Mikstat ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat		PB
Obiekt:	Kotłownia gazowa z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Kaliszkowicach Ołobockich		Data: 11.2022
Temat:	Rzut parteru	Branża: SANITARNA	Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. Julia Sembercka-Bąk UP: BUD. NR WKP0166PO03/19 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ	Podpis: <i>lask</i>	Nr rys.: 3
Lokalizacja: Kaliszkowice Ołobockie 1 dz. nr 442/11 63-510 Kaliszkowice Ołobockie			



Investor:	Miasto i Gmina Mikstat ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat	PB
Objekt:	Kotłownia gazowa z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Kaliszkowicach Obłockich	Data: 11.2022
Temat:	Aksonometria instalacji gazu	Skala: 1:100/50
Projektant:	mgr inż. Julia Samborecka-Bąk UP BUD. NR WKP0166POOS19 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ	Nr rys.: 4
	Podpis: [Signature]	
	Lokalizacja: Kaliszkowice Obłockie 1 dz. nr 442/11 63-510 Kaliszkowice Obłockie	



- 1 kocioł Viessmann Vitodens 200-W Q=35kW
- 2 podgrzewacz c.w.u. Viessmann Vitocell 100-W 120l
- 3 naczynie wzbiornicze Reflex N80
- 4 naczynie wzbiornicze Reflex DD8
- 5 sprężarka hydrauliczna
- 6 pompa kotłowa ALPHA 1L 32-40
- 7 pompa obiegowa c.o. ALPHA 1L 25-40
- 8 pompa obiegowa c.w.u. ALPHA 1L 25-40
- 9 pompa cyrkulacyjna COMFORT 15-14 B PM
- 10 zawór trójdrogowy z siłownikiem
- 11 zawór odcinający
- 12 zawór zwrotny
- 13 filtr siatkowy
- 14 zawór bezpieczeństwa c.o.
- 15 zawór bezpieczeństwa c.w.u.
- 16 automatyczny zawór odpowietrzający napowietrzający
- 17 zawór odwadniający
- 18 czujnik temperatury
- 19 manometr
- 20 czujnik temperatury zewnętrznej

zasilanie instalacji  
powrót instalacji  
Z.W.U.  
C.W.U.  
cyrkulacja

Investor:	Miasto i Gmina Mikstat ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat	PB
Objekt:	Kotłownia gazowa z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Kaliszkowicach Obłockich	Data: 11.2022
Temat:	Schemat technologiczny kotłowni	Skala: Branża: SANITARNA
Projektant:	mgr inż. Julia Semberecka-Bak UP BUD. NR WKP/0166/POOS/19 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ	Lokalizacja: Kaliszkowice Obłockie 1 dz.nr 442/11 63-510 Kaliszkowice Obłockie
		Nr rys.: 5