

**WYJAŚNIENIE NR 2**  
**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający – Gmina Miejska Zgorzelec, informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „**Budowa przez członków południowo zachodniego klastra energii –instalacji fotowoltaicznej dla budynku Przedszkola Publicznego Nr 12**”, po upływie terminu wskazanego w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), tj. w dniu 12.07.2023 r., wpłynął od Wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

W związku z tym, iż Zamawiający uznał pytanie za uzasadnione, postanowił udzielić wyjaśnień na zadane pytanie, wobec czego, zgodnie z art. 284 ust. 6 ww. ustawy udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

**Pytanie nr 1:**

W związku z faktem, iż jedyny panel, który spełnia wszystkie wymogi SWZ został wycofany z produkcji, czy istnieje możliwość zastosowania innego panela o mocy 450 Wp. o równej lub większej sprawności 20,87% i o wymiarach mniejszych niż podane?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o sprawności nie mniejszej niż 20,87%, o mocy 450 Wp oraz o mniejszych wymiarach niż podane w dokumentacji wykonawczej, stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ.

Z up. Burmistrza Miasta  
Edyta Kałuża  
(Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych)