

Wymagania dotyczące dostępności – Gliwice, ul. Jana Pawła II 10

Komunikacja pozioma

- Zapewnienie drzwi do pomieszczeń o szerokości minimum 90 cm

Pokój opiekuna z dzieckiem

- Montaż umywalki w pokoju opiekuna z dzieckiem

Pokój wyciszenia dla osób w spektrum autyzmu/pokój do rozmów indywidualnych

- Montaż rolet/żaluzji w pokoju wyciszenia dla osób w spektrum autyzmu.

Toaleta dostępna zgodnie z opisem przedstawia się następująco:

W toalecie:

- powinien zostać zagwarantowany obszar manewrowy o minimalnych wymiarach 150 cm×150 cm,
- wszystkie odpływy wody z poziomu posadzki oraz kratki podłogowe powinny znajdować się poza przestrzenią manewrową wózka,
- toalety powinny być wyposażone w przycisk lub linkę wzywania pomocy, znajdującą się na maksymalnej wysokości 40 cm od poziomu posadzki,
- zabrania się stosowania powierzchni połyskliwych, powodujących zjawisko olśnienia,
- ściany i podłogi powinny być ze sobą skonstrastowane;
- wszystkie powierzchnie ścian oraz wszystkie powierzchnie podłóg powinny mieć jednolitą barwę, bez wzorów lub o wzorach o kontraście kolorystycznym mniejszym od LRV=20,
- podłogi i posadzki w toaletach powinny być wykonywane z materiałów antypoślizgowych, które, nawet zamoczone, nie spowodują niebezpieczeństwa dla użytkowników – w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek,
- wejście do toalety powinno być oznaczone za pomocą piktogramów na ścianach oraz informacją w alfabecie Braille’a,
- do kabin przystosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami należy stosować drzwi otwierane na zewnątrz, o szerokości co najmniej 90 cm,
- wszystkie drzwi prowadzące do toalet powinny być kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skonstrastowanym z kolorem ściany (LRV > 30),
- zaleca się, aby drzwi toalety umożliwiały ich awaryjne otwarcie kluczem przez obsługę,
- włączniki światła powinny się znajdować na wysokości 80 cm– 110 cm od poziomu posadzki,
- zaleca się wyposażenie toalety w wieszaki na ubrania/bagaż – przynajmniej jeden na wysokości ok. 180 cm i przynajmniej jeden na wysokości ok. 110 cm.

Muszla ustępowa:

- przestrzeń wokół miski powinna uwzględniać różne sposoby (zależne od przyzwyczajenia lub schorzenia) przesiadania się z wózka na miskę ustępową.
- obok muszli ustępowej, należy zapewnić przestrzeń wolną od przeszkód o szerokości min. 90 cm (zalecana z obydwu stron),
- górna krawędź deski powinna się znajdować na wysokości 42 cm-48 cm,
- oś muszli nie bliżej niż 45 cm od ściany[3]Przejdź do przypisu,
- deska klozetowa powinna być jednolita, bez wycięć, stabilna,
- poręcze montowane w odległości 30 cm – 40 cm od osi muszli (do osi poręczy) oraz na wysokości 70 cm - 85 cm (górna krawędź poręczy), oraz wystające 10 cm – 15 cm przed muszlą)
- poręcze o długości 75 cm – 90 cm (podnoszone z obu stron muszli)
- w przypadku możliwości tylko jednostronnego przesiadania się, dopuszcza się montowanie jednego opuszczanego pochwyty i jednego mocowanego na stałe – po przeciwnej stronie względem miejsca odstawczego na wysokości 70 cm - 85 cm od posadzki, długości min. 80 cm, mocowane 20 cm – 30 cm,
- uruchamianie spłuczki może się odbywać automatycznie lub ręcznie, nie może być to spłuczka obsługiwana za pomocą nogi,
- przycisk spłuczki powinien się znajdować z boku miski ustępowej na wysokości nieprzekraczającej 80 cm – 110 cm (górna krawędź przycisku),
- podajnik papieru toaletowego powinien się znajdować na wysokości 60cm – 70 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej.

Umywalka:

- wysokość umywalki: górna krawędź na wysokości 75 cm – 85 cm od posadzki, dolna krawędź nie niżej niż 60 cm – 70 cm od posadzki,
- przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 90 cm x 150cm, z czego nie więcej niż 40 cm tej przestrzeni może znajdować się pod umywalką,
- baterie: powinny być uruchamiane dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie,
- nie należy stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków,
- lustro powinno być zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką,
- dozownik mydła, suszarka/ręczniki powinny być zlokalizowane jak najbliżej umywalki na wysokości 80 cm – 110 cm od poziomu posadzki,
- poręcze montowane po obu stronach umywalki na wysokości 90 cm – 100 cm, w odległości nie mniejszej niż 5 cm pomiędzy krawędzią poręczy a umywalką.

Załącznik do pisma
WAG-I.261.75.2022
2022.254033.KDy

ZAŁĄCZNIK 1 DO STWIORB ST.01

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych:

- Miejsce postojowe powinno mieć wymiary min. 360 cm × 500 cm.
- Oznaczone znakiem poziomym (P-24), znakiem pionowym (D-18), tabliczką (T-29), kolorem niebieskim.
- Dojście z miejsca parkingowego. Poprzeczne nachylenie dojścia do budynku nie może przekraczać 2%, natomiast podłużne 5%.

Docelowo:

- Zastosowanie oznakowania w alfabecie Braille'a
- Usługa tłumacza języka migowego online
- Pętla indukcyjna dla osób niedostępujących