



Aleksandrów Kujawski, dnia 17.11.2025 r.

ZP.271.1.14.2025.EW

Zapytanie nr 1

Wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 17.11.2025 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.1.14.2025.EW pn. „Zakup agregatu prądotwórczego z platformą mobilną na potrzeby wyposażenia formacji wspierających ochronę ludności i obronę cywilną na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski dla efektywnego zapobiegania, przeciwdziałania oraz minimalizowania konsekwencji zdarzeń kryzysowych oraz usuwania ich skutków”, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Czy Zamawiający dopuści zbiornik główny w agregacie o pojemności min. 160 litrów, jeśli będzie możliwość dotankowania urządzenia w trakcie jego pracy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski