



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

Chełmża, dnia 15.10.2024 r.

GMINA CHEŁMŻA  
ul. Wodna 2  
87-140 Chełmża  
OSO.271.10.2024

## Strona prowadzonego postępowania

### Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża

#### I. INFORMACJA DOT. ZAPYTAŃ I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Gmina Chełmża – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) – zwanej dalej „PZP” – wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej SWZ.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 6 PZP, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytania z dnia 15.10.2024 r.**

##### **Pytanie 1:**

Prosimy o udostępnienie rysunku ścian żelbetowych wraz z zestawieniem zbrojenia.

##### **Odpowiedź 1:**

*Nie udostępnia się rysunku ścian żelbetowych wraz z zestawieniem zbrojenia, ponieważ nie zaprojektowano ścian żelbetowych, „ścianki” przy zadaszeniach oznaczone są jako słupy i ich szczegółowe rysunki znajdują się na rysunku z pozostałymi słupami (K-05).*

##### **Pytanie 2**

Czy daszki od strony osi A należy przyjąć wg opisu oznaczonego na przekroju 1-1 tj. PD\_2?

##### **Odpowiedź 2:**

*Tak daszki od strony osi A należy przyjąć wg opisu oznaczonego na przekroju 1-1 tj. PD\_2, a szczegóły wykonania daszków wg rysunków detali (A-09, A-10).*

##### **Pytanie 3**

Prosimy o potwierdzenie, że ściany działowe mają zostać wykonane zgodnie z oznaczeniami SW\_3 i SW\_4 opisanymi na rysunku A-04, a nie jako murowane zgodnie z opisem lub zróżnicowane zgodnie z przedmiarem robót

##### **Odpowiedź 3:**

*Tak, ściany działowe mają zostać wykonane zgodnie z oznaczeniami SW\_3 i SW\_4 opisanymi na rysunku A-04 tj. zgodnie z częścią rysunkową – ściany wewnętrzne konstrukcyjne murowane, ścianki działowe i instalacyjne w technologii lekkiej.*

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

WÓJT  
Bartosz Szprenglewski

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
Zamówienia w formie „Komunikatu publicznego”  
za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sprawę prowadzi/Sporządziła:

Anna Feeser-Bering

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich  
tel. 56 675 60 76 wew. 43

*Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.*