

UWAGA:

1. Instalacje wody zimnej prowadzoną pod posadzką wykonać z rur PEHD, instalację wody ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzoną pod posadzką wykonać z rur preizolowanych z rurą przewodową polietylenową.
2. Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej – piony, rozprowadzenie w pomieszczeniach oraz układaną w wartswach posadzkową – wykonać z rur z PE stabilizowanego wkładką aluminiową.
3. Instalacje prowadzić w bruzdach ściennych i sufitach podwieszanych, warstwach posadzkowych oraz pod posadzką Auli. Pozostałe odcinki instalacji obudować.
4. Wszelkie przejścia przez przegrody typu strop między kondygnacjami oraz ściany między pokojami należy wykanać jako ppoż.

OZNACZENIA:

———	Instalacja wody zimnej
— — —	Instalacja ciepłej wody użytkowej
— ~ —	Instalacja ciepłej wody cyrkulacyjnej
25 x 2.5	Średnica instalacji wody z rur tworzywa
DN65	Średnica instalacji wody z rur stalowych TWT2
UM	Bateria umywalkowa
W	Bateria wannowa
ZL	Bateria zlewowa
WC	Podejście pod spłuczkę zbiornikową
N	Bateria prysznicowa
PR	Zawór pralkowy
ZZ	Zawór ze złączką do węża
PI	Zawór spłukujący ciśnieniowy dla pisuaru
ZT	Zawór technologiczny
	Regulator – reduktor ciśnienia
W 1	Opis pionu wody
MTCV (B) 53.00 DN15	Termostatyczny zawór cyrkulacji

UWAGA:

1. Instalacje wody hydrantowej ppoż prowadzoną pod posadzką parteru wykonać z rur PEHD.
2. Instalację wody hydrantowej ppoż. prowadzoną poza posadzką parteru wykonać z rur stalowych TWT2.
3. Instalacje prowadzić w bruzdach ściennych i sufitach podwieszanych. Pozostałe odcinki instalacji obudować.
4. Instalację hydrantową ppoż. należy przynajmniej raz w roku poddać płukaniu.
5. Wszelkie przejścia przez przegrody typu strop między kondygnacjami oraz ściany między pokojami należy wykanać jako ppoż.

OZNACZENIA

— HP —	Instalacja wody hydrantowej ppoż.
DN65	Średnica instalacji wody z rur stalowych TWT2
HP25	Hydrant ppoż. HP25 z wężem o dł. 30m – wykoanie FIT
HP33	Hydrant ppoż. HP33 z wężem o dł. 30m – wykoanie FIT
Z52	Zawór hydrantowy HP52

API PROJEKT,Biuro Architektoniczne
91-473 Łódź, ul.Akacjowa 10, Tel/Fax (0.42) 655 22 05

Inwestor: UNIWERSYTET ŁÓDZKI Łódź, ul. Narutowicza 68

Inwestycja:
REMONT i PRZEBUDOWA BUDYNKOW C.S.K. i S.K.J.
LODZ. ul.Kopcinskiego 16/18

Faza Oprac.	Data	Tom/Teczka	Projekt
PROJ. WYKONAWCZY	10.2016	II/4	INSTALACJA WEWNĘTRZNA WOD-KAN, HYDRANTOWA PPOŻ., KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

Nazwa rysunku
ROZWINIĘCIE BUD CSK RESTAURACJA-WEW. INST. WODY

Nr Umowy	Projektant	Sprawdził	Skala	Nr rys.
BBB/25/2016	mgr inż. Rafał Rydzyński upr. bud. nr 141/01/WZ	inż. Tomasz Rydzyński upr. bud. nr LOD/1488/PWOS/10	1:100	WK-20

161122