

| ENDOSKOPIA | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| 1/01, 1/06 | SALA ZABIEGOWA | |
| Dane ogólne | wysokość | min. 3m |
| | wykończenie | ścian: materiałem gładkim, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornymi na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, antyelektrostatycznymi |
| | oświetlenie | naturalne |
| Instalacja elektryczna | oświetlenia | główne neutralne led 500lx |
| | zasilania gniazd | 3x gn. 230V – na każde st.komp. 2x2 gn. 230V – na każdej ścianie 2x2 gn. 230V – przy tablicy poboru gazów 2x 2gn. 230V antybakteryjne – nad blatem roboczym co 1,5m |
| | zasilania urządzeń technol. | 4x gn. DATA – na każde st.komp. 2 obwody gn. 230V – w każdej w kolumnie 2 obwody gn. Ekwipotentjalne -w każdej kolumnie 4x gn. antybakteryjne ekwipotentjalne – przy tablicy poboru gazów 2 gn. RJ45 – w każdej kolumnie 2 gn. RJ45 – na ścianie Wymagane podtrzymanie zasilania przez 45min. |
| | obwodów siłowych | - |
| | Instalacja teletechniczna | komputerowa i telefoniczna |
| Instalacja teletechniczna | kontroli dostępu | 3gn. RJ45 – na każde st.komp. tak – na wejściu do sali |
| | monitoringu wizyjnego | - |
| | przywóławcza | - |
| | system zajętości gabinetów | - |
| | inne | tak |
| | SSP | - |
| | telewizyjna | - |
| Instalacja sanitarna | wentylacja mechaniczna | 6 wym./h, +10% |
| | c.o. temperatura | 24 |
| | gazowa | 2xO2, 1xAGSS w kolumnie anestezyjologicznej 1xO2 w kolumnie gastroenterologicznej 2xO2, 1xAGSS w tablicy ściennej CO2, (1/01, /1/06) - w butli przenośnej VAC (1/01, /1/06) w butli N2O (1/06) w butli |
| | wod.-kan. | umywalka (ciepła zimna woda, odpływ), bateria stojąca bezdotykowa automatyczna |
| | Wymagania specjalne | |
| Wyposażenie | | |

| 1/02 | POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA NPS | |
|---------------------------|--|---|
| Dane ogólne | wysokość | min. 2,5m |
| | wykończenie | ścian: materiałem gładkim, niepalącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R10, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapyleń, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi |
| | oświetlenie | sztuczne |
| Instalacja elektryczna | oświetlenia | główne neutralne led 500lx |
| | zasilania gniazd | 1x gn. 230V |
| | zasilania urządzeń technol. | - |
| | obwodów siłowych | - |
| Instalacja teletechniczna | komputerowa i telefoniczna | - |
| | kontroli dostępu | - |
| | monitoringu wizyjnego | - |
| | przywóławcza | tak, odbiornik |
| | system zajętości gabinetów | tak |
| | telewizyjna | - |
| Instalacja sanitarna | wentylacja mechaniczna | 4 wym./h. |
| | c.o. temperatura | 24 |
| | gazowa | |
| | wod.-kan. | umywalka nps- ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria zwykła Miska ustępowa nps z funkcją bidetu- zimna woda, odpływ Ø110, wisząca |
| Wymagania specjalne | | - |
| Wyposażenie | | umywalka z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, wc z funkcją bidetu z zestawem: szczotka wc z uchwytem wiszącym, kosz na odpadki higieniczne, wieszak podwójny mocowany do ściany |

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| 1/03 | MYJNIA ENDOSKOPÓW | |
| Dane ogólne | wysokość | min. 2,5m |
| | wykończenie | ścian: materiałem gładkim, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R10, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapyleń, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi |
| | oświetlenie | sztuczne |
| Instalacja elektryczna | oświetlenia | główne neutralne, led 500lx |
| | zasilania gniazd | 2x 2gn. 230V – nad blatem roboczym co 1,5m 2x gn.230V – na każdą myjnie |
| | zasilania urządzeń technol. | 2x gn. – na każdą myjnie 2x gn. – szafę na endoskopy |
| | obwodów siłowych | 1xgn. – na każdą myjnie |
| | komputerowa i telefoniczna | 2x gn. RJ45 – szafa na endoskopy |
| Instalacja teletechniczna | kontroli dostępu | - |
| | monitoringu wizyjnego | - |
| | przyciskowa | - |
| | system zajętości gabinetów | - |
| | telewizyjna | - |
| Instalacja sanitarna | wentylacja mechaniczna | 6wym./h, -10%, klimatyzacja |
| | c.o. temperatura | 20 |
| | gazowa | 1xAIR – butla przenośna + do szafy na endoskopu od3 do 8bar , 1/2 cala 1xAGSS – gniazdo ściennie |
| | wod.-kan. | basen (odpływ Ø50), z baterią stojącą z wyciąganą wylewką kran ze złączką (zimna woda G1/2"), kratka odpływowa (odpływ Ø110), myjnia zimna, odpływ kanalizacyjny odpływ Ø50 |
| | Wymagania specjalne | - |
| Wyposażenie | | myjnia endoskopowa 5szt., Stół ze stali nierdzewnej z basenem 3szt., szafa endoskopowa 1 szt., Stół z półką 3szt. Szafki wiszące |

| 1/04 | POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA LEKARZY | |
|---------------------------|-------------------------------------|--|
| Dane ogólne | wysokość | min. 2,5m |
| | wykończenie | ścian: materiałem gładkim, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R10, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi |
| | oświetlenie | sztuczne |
| Instalacja elektryczna | oświetlenia | główne neutralne led 500lx |
| | zasilania gniazd | 1x gn. 230V IP44 przy umywalce |
| | zasilania urządzeń technol. | - |
| | obwodów siłowych | - |
| | inne | - |
| Instalacja teletechniczna | komputerowa i telefoniczna | - |
| | kontroli dostępu | tak na wejściu z korytarza |
| | monitoringu wizyjnego | - |
| | przyciskowa | - |
| | system zajętości gabinetów | - |
| Instalacja sanitarna | telewizyjna | - |
| | wentylacja mechaniczna | 4wym./h, |
| | c.o. temperatura | 20 |
| | gazowa | - |
| | wod.-kan. | umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa - ciepła/zimna woda, odpływ Ø50, bateria ścienna bezdotykowe automatyczna |
| Wymagania specjalne | | |
| Wyposażenie | | umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa 1szt. w zestawie do każdego stanowiska z bezdotkowymi dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz kosz na bieliznę czystą 1szt., kosz na bieliznę brudną 1szt. |

| 1/05 | POMIESZCZENIE NA ODPADY MEDYCZNE | |
|---------------------------|----------------------------------|--|
| Dane ogólne | wysokość | min. 2,5m |
| | wykończenie | ścian: materiałem gładkim, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi |
| | oświetlenie | sztuczne |
| Instalacja elektryczna | oświetlenia | główne led naturalne, 200lx |
| | zasilania gniazd | 1x gn. 230V IP44 |
| | zasilania urządzeń technol. | - |
| | obwodów siłowych | - |
| Instalacja teletechniczna | komputerowa i telefoniczna | - |
| | kontroli dostępu | - |
| | monitoringu wizyjnego | - |
| | przywóławcza | - |
| | system zajętości gabinetów | - |
| Instalacja sanitarna | telewizyjna | - |
| | wentylacja mechaniczna | 4wym./h, -10% |
| | c.o. temperatura | 16 |
| | gazowa | - |
| | wod.-kan. | kratka odpływowa odpływ Ø50 złączka do węża |
| Wymagania specjalne | | - |
| Wypozażenie | | zlew porządkowy 1szt., szafka na środki czystości 1szt. wózek mobilny porządkowy 1szt. |

| 1/07 | POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTÓW | |
|---------------------------|---------------------------------------|--|
| Dane ogólne | wysokość | min. 2,5m |
| | wykończenie | ścian: materiałem gładkim, niepyłącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R10, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi |
| | oświetlenie | sztuczne |
| Instalacja elektryczna | oświetlenia | główne neutralne led 500lx |
| | zasilania gniazd | 1x gn. 230V |
| | zasilania urządzeń technol. | - |
| | obwodów siłowych | - |
| Instalacja teletechniczna | komputerowa i telefoniczna | - |
| | kontroli dostępu | - |
| | monitoringu wizyjnego | - |
| | przywóławcza | tak, odbiornik |
| | system zajętości gabinetów | tak |
| Instalacja sanitarna | telewizyjna | - |
| | wentylacja mechaniczna | 10 wym./h, podciśnienie 10% |
| | c.o. temperatura | 24 |
| | gazowa | - |
| Wymagania specjalne | wod.-kan. | umywalka, odpływ Ø50, bateria stojąca, miska ustępowa z funkcją bidetu |
| | | - |
| Wypozażenie | | umywalka z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, wc z funkcją bidetu z zestawem: szczotka wc z uchwytem wiszącym, kosz na odpadki higieniczne, wieszak podwójny mocowany do ściany |