







PRZEKRÓJ C-C

- LEGENDA:
-  - PROJEKTOWANY NAWIEWNIK/WYWIEWNIK WYPOSAŻONY W SKRZYNKĘ ROZPRĘŻNĄ IZOLOWANĄ AKUSTYCZNIE I PRZEPUSTNICĘ
  -  - KANAŁY WENTYLACYJNE PROJEKTOWANE
  -  - ZAWÓR NAWIEWNY I WYWIEWNY
  -  - WENTYLATOR KANAŁOWY
  -  - PRZEPUSTNICA
  -  - KLAPA ZWROTNA

- Uwagi:
- ramka kanałów wentylacyjnych szerokość 2cm
  - nawiewniki i wywiewniki oraz zawory należy pomalować na kolor, wg. branży architektonicznej - jeśli jest taki wymóg
  - dopasować nawiewniki i wywiewniki oraz zawory wentylacyjne do układu sufitów wg. branży architektonicznej i oświetlenia
  - zachować odległość na dachu wywiewek kanalizacyjnych i kanałów wentylacji grawitacyjnej od czepni central wentylacyjnych
  - odbudowa kanałów wentylacyjnych wg. branży architektonicznej
  - należy wykonać rewizję na kanałach wentylacyjnych
  - klasa szczelności kanałów wg. normy

**CAD PLAN** SPÓŁKA Z O.O.  
15-536 BIAŁYSTOK  
UL. SŁOWICZA 10  
TEL. 506 10 90 94  
TEL. 509 34 34 38

**PROJEKT**

FAZA PROJEKTU: PW  
NAZWA: Modernizacja i doposażenie Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie  
ADRES: ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo  
KAT. OBIEKTU: XI  
JED. EWID.: Grajewo  
OBREB: 0001 Grajewo  
DZIAŁKI: 200401\_1.0001.1884/41

PROJEKTANCI:  
BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Agnieszka Kozłowska upr. PDL/0042/POOS/08  
mgr inż. Marta Froń-Kopczewska upr. PDL/0113/POOS/11 (sprawdzający)

OPRACOWAŁ:  
BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Anna Papińska  
mgr inż. Karolina Dworakowska

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ -  
PRZEKRÓJ C-C BUD. C

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| SKALA:             | NR RYSUNKU: |
| 1:50               | ISv-03      |
| DATA:              | NR STRONY:  |
| 13 sierpnia 2024r. |             |