

W2: kanałowy wentylator promieniowy np. CHEMAC.B 2-250EX
przeciwwybuchowy w wykonaniu chemoodpornym
z wyłacznikiem serwisowym oraz przemiennikiem częstotliwości
Vw=1320 m3/h, Δp=200÷400 Pa
400 V AC, Pe=0,37 kW, I=0,97 A
Wymiar DxWxH=453x440x500, przyłącza dn 200
Masa 24 kg, poziom ciśnienia akustycznego 72 dBA

W1: kanałowy wentylator promieniowy np. CHEMAC.B 2-250EX
przeciwwybuchowy w wykonaniu chemoodpornym
z wyłacznikiem serwisowym oraz przemiennikiem częstotliwości
Vw=1320 m3/h, Δp=200÷400 Pa
400 V AC, Pe=0,37 kW, I=0,97 A
Wymiar DxWxH=453x440x500, przyłącza dn 200
Masa 24 kg, poziom ciśnienia akustycznego 72 dBA

SCHEMAT MONTAŻU WENTYLATORÓW W1, W2



montaż v
na istniej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	S of A Studio Agnieszka Pawlikowska 61-493 POZNAŃ, ul. Saperska 38a/24
NAZWA INWESTYCJI	MODERNIZACJA LABORATORIUM NR 304 W BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOSCI I ŻYWIENIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 31/33 W POZNANIU
NAZWA INWESTYCJI	REMONT POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNEGO NR 304 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ ELEWACJI PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOSCI I ŻYWIENIU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
OBJEKT:	WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU PRZY UL WOJSKA POLSKIEGO 31/33 60-565 POZNAŃ DZIAŁKA NR 57/2, 59 ARK.38, OBRĘB 20 GOLĘCIN
INWESTOR:	UNIWERSYTET PRZYRODNICZNY W POZNANIU UL. WOJSKA POLSKIEGO 28 60-637 POZNAŃ

OBIEKT:	BUDYNEK DYDAKTYCZNY		
NAZWA RYSUNKU:	**RZUT PODDASZA - INSTALACJA WENTYLACJI**		
BRANŻA:	SANITARNA		SKALA: **1:50**
PROJEKTOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. Albert Smucerowicz WKP/0153/PWOS/12 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	PODPIS:	STADIUM: **PW**
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Radosław Dzlubczyński WKP/0359/PWOS/09 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej		DATA: **11.2023**
			NR RYS: **S-02**