



**Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe
w Łomiankach**

ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki

tel. (0-22) 751 78 34, 751 04 74 fax (0-22) 751 59 15

www.icds.pl e-mail: icds@icds.pl

NIP: 118-17-12-732

INTEGRACYJNE CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWE W ŁOMIANKACH

Łomianki, dnia 17 kwietnia 2024r.

DA.26.10.2024

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania pn.: **Wymiana na nowe 2 central wentylacyjnych basenowych wraz z pracami towarzyszącymi w kompleksie ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki.**

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły na podstawie art. 284 ust.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1605) zwaną dalej ustawą zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający działając na podst. art. 284 ust 2 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/icds_łomianki

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 286 ust. 1 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie 1: Proszę o doprecyzowanie gdzie należy wykonać prace wskazane w przedmiarze dotyczące demontażu demolacyjnego 110 m² kanałów wentylacyjnych wraz z izolacją. Brak jest takich prac w dokumentacji projektowej i nie zostały te prace wskazane podczas wizji lokalnej

Odpowiedź: Do demontażu są kanały wentylacyjne w bezpośrednim sąsiedztwie 2 central wentylacyjnych basenowych przewidzianych do demontażu, zlokalizowane na podbaseniu kompleksu ICDS Łomianki ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki.

Pytanie 2: Proszę o doprecyzowanie czy prace wskazane w przedmiarze dotyczące montażu nowych przewodów wentylacyjnych okrągłych typu SPIRO wraz z izolacją w ilości 170 m² są faktycznie do wykonania w ramach tego postępowania? Brak jest takich prac w dokumentacji projektowej i nie zostały te prace wskazane podczas wizji lokalnej. Jeżeli są to prace do wykonania to proszę o wskazanie miejsca, gdzie powinny być one zrealizowane.

Odpowiedź: Zamawiający publikuje w załączniku skorygowany kosztorys, gdzie opis tego punktu przedmiaru robót został doprecyzowany przez kosztorysanta. Niniejszy przedmiar robót (po korekcie) stanowi podstawę do sporządzenia ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 22.04.2024r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy SWZ:

Było

Część XII. Termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami z zastrzeżeniem części XI SWZ, należy złożyć w terminie do **18.04.2024r do godziny 9:00** za pomocą Platformy Zakupowej.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.04.2024r o godzinie 9:30**

Jest

Część XII. Termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami z zastrzeżeniem części XI SWZ, należy złożyć w terminie do **22.04.2024r do godziny 9:00** za pomocą Platformy Zakupowej.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.04.2024r o godzinie 9:30**

Powyższe zmiany są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Dyrektor ICDS
Ewelina Kordek
Ewelina Kordek