

Grodziec, dnia 7 czerwca 2024 roku

IP.271.1.4.2024

Gmina Grodziec

ul. Główna 17

62-580 Grodziec

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa drogi w miejscowości Czarnybród oraz w Groźcu ul. Wierzbowa**”.

W odpowiedzi do zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie w temacie jak niżej:

Dotyczy Przedmiar br. drogowa, ul. Wierzbowa – dział 9 Zabezpieczenie dla urządzeń infrastruktury podziemnej w poz. 33 Wykonanie wykopu i ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z PCV o śr. 110 mm dla kabli podziemnych. Proszę o wskazanie lokalizacji, gdzie uwzględniono tę pozycję w dokumentacji? Ewentualnie prosimy o potwierdzenie wpisanej ilości?

Odpowiedź:

Należy ująć w kosztorysie (b. drogowa) rurę dwudzielną PCV 110 dla sieci telekomunikacyjnej w ilości 139 m oznaczonej na mapie kolorem pomarańczowym i opisanym literami t, tD. Miejsca kolizji to odcinki sieci które znajdują się pod projektowaną nawierzchnią.

Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak