



WZP.271.1.30.2025.AS

Płock, dnia 25.03.2025 roku

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Wymiana wewnętrznej instalacji hydrantowej w segmencie B, C, D i E Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Faustyna Piaska 5 w Płocku wraz z robotami towarzyszącymi.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.) przekazuje w załączeniu treść pytania, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 24 marca 2025 roku oraz udziela odpowiedzi:

1. Proszę o informację czy Zamawiający dopuści wykonanie instalacji hydrantowej z cienkościennych rur obustronnie ocynkowanych w systemie np. KAN-therm SPRINKLER? System posiada wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące w Polsce do wykonywania instalacji hydrantowych.

Odpowiedź

W odpowiedzi na zapytanie, skierowane do Zamawiającego, o dopuszczenie wykonania instalacji hydrantowej z cienkościennych rur obustronnie ocynkowanych, łączonych poprzez zaprasowanie, Zamawiający informuje, że na obiekcie został już zrealizowany częściowy zakres instalacji hydrantowej w segmencie A i został on wykonany z rur stalowych ocynkowanych ze szwem łączonych poprzez gwintowanie. Zamawiający z uwagi na powyższe dopuszcza zatem wykonanie pozostałej części instalacji hydrantowej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, tylko w takiej technologii jaka została opisana w dokumentacji projektowej.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska
Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych