

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wapna palonego wykorzystywanego w procesie technologicznym przetwarzania osadów ściekowych tj. na cele higienizacji osadu odwodnionego.

Parametry jakie powinno spełniać wapno określono w tabeli nr 1:

Tabela nr 1. Parametry wapna palonego do celów higienizacji osadów ściekowych.

Parametry			
Skład chemiczny		Właściwości fizyczne	
CaO+MgO [%]	MgO [%]	Reaktywność t ₆₀ [min]	Rodzaj
min 92	max 2	max 5	mielone

2. Dostarczane wapno musi podlegać kontroli jakości w celu określenia spełnienia kryteriów z tabeli nr 1. Kontrola ta powinna być wykonywana przed dostawą, a świadectwo jej wykonania wysłane na adres email.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań jakościowych we własnym zakresie.
3. W przypadku ewentualnego sporu pomiędzy Stronami odnośnie faktycznej jakości wapna zostanie przeprowadzona analiza rozjemcza przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. W przypadku potwierdzenia zastrzeżeń Zamawiającego kosztami analizy zostanie obciążony Sprzedający, w przeciwnym przypadku koszty ponosi Zamawiający.

Wielkość zamówienia oraz charakter wykonywania usług dostawczych:

1. Ilość zamówionego wapna wyniesie 8 ton
2. Dostawa powinna odbywać się z użyciem samochodów typu silosowego zapewniających możliwość pneumatycznego wyładowania wapna do silosu, w którym jest ono magazynowane.
3. Dostawy realizowane będą pojazdami Sprzedającego na jego koszt i ryzyko.
4. Zamawiający nie przewiduje konieczności korzystania z usług podwykonawców.
5. Miejsmem dostarczenia wapna jest Oczyszczalnia Ścieków w Dopiewie, ul. Komunalna 1, 62-070 Dopiewo.
6. Sprzedający musi zobowiązać się do dostarczenia do Oczyszczalni Ścieków dostawy zamówienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia.