



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI  
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**  
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135  
Skrytka pocztowa 135



**Zakład Projektowo-Handlowy  
PROJ-PROSPER Jacek Iłczyk  
ul. Kozłowska 19  
44-100 Gliwice**

**TELEFONY:**

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123



e-mail: [office@pec.gliwice.pl](mailto:office@pec.gliwice.pl)  
internet: [www.pec.gliwice.pl](http://www.pec.gliwice.pl)

Nr sprawy: 003500/22

Nr dokumentu: ZC-4/ 0679 /2022

Wasz Znak:

Data: 28 kwietnia 2022

dotyczy: uzgodnienia budowy przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku gminnego przy ul. Uszczyka 22 w Gliwicach

Odpowiadając na pismo z datą wpływu 22.04.2022 r. potwierdzamy aktualność przebiegu sieci ciepłych należących do PEC-Gliwice Sp. z o.o. na terenie objętym mapą w zaznaczonym zakresie.

Uzgadniamy załączony projekt budowy przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku gminnego przy ul. Uszczyka 22 w Gliwicach po spełnieniu poniższych warunków.

Skrzyżowanie z siecią ciepłowniczą preizolowaną wysokich parametrów 2xDN100/200 i 2xDN40/110 zrealizować w dwudzielnych, grubościennych rurach osłonowych typu Arot, wystających poza obrys sieci na min. 1 m w każdą stronę. W miejscu kolizji między płaszczem sieci ciepłowniczej a rurą osłonową projektowanej kanalizacji deszczowej zachować w pionie odstęp minimum 10 cm wypełniony zagęszczoną zasypką piaskową. W zbliżeniach równoległych zachować odstęp minimum 1 m od skrajni sieci ciepłowniczej preizolowanej wysokich parametrów 2xDN40/110.

Naniesione trasy sieci c.o. są orientacyjne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wystąpić pisemnie do PEC Gliwice o odpłatny nadzór. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu naszych urządzeń wykonywać ręcznie, prowadzić w uzgodnieniu i pod bezpośrednim nadzorem PEC Gliwice z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru. Prosimy natomiast wystąpić o uzgodnienie do właściciela sieci niskiego parametru (na mapie oznaczone jako cn25), który nie należy do PEC Gliwice.

Uzgodnienie ważne jest przez 2 lata od daty wystawienia niniejszego pisma.  
Za dokonane uzgodnienie obciążamy Państwa fakturą VAT.

Nadzór pełnić będzie mistrz rejonu – pan Jacek Nowicki.

Sprawę prowadzi: pan Jacek Nowicki, tel. 504 296 344

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR**  
PEC - Gliwice Sp. z o.o.

Krzysztof Szaliński

Załączniki:

- 1 egz. projektu
- faktura VAT

Kopia:

- ZC-4 a/a



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach  
NIP 631-01-00-822  
Kapitał Zakładowy 93.550.500 PLN