



OR-III.271.8.2021

Gorlice, 25.06.2021 r.

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i zmiany treści SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na przebudowę budynku Ratusza w ramach zadania „Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i Powiatu Gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego”**

1. Zapytania Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego

Zapytanie:

Proszę o udostępnienie opisu wykończenia dźwigu wraz z informacją o występowaniu (bądź braku) drzwi ogniowych, blokadach dostępu etc.

Odpowiedź:

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DŹWIGU OSOBOWEGO.

Projektuje się dźwig osobowy z napędem elektrycznym bezreduktorowym, (min. 8 osobowa), kabina nieprzelotowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Dźwig powinien spełnia wymogi normy EN 81-20/50.

Udźwig	Min. 630 kg
ilość przystanków	4
ilość dojeżdż	4 – rozmieszczone jednostronnie
prędkość	1,0 m/s - regulowana w całym zakresie
wysokość podnoszenia	12,0 m – wg projektu
drzwi kabinowe	automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm wykonanie: ze stali nierdzewnej satyna, wyposażone w kurtynę świetlną,
drzwi szybowe	automatyczne teleskopowe o wymiarach: 900 x 2000 mm wykonanie: stal nierdzewna – satyna,

odporność EI	BRAK ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
wymiary kabiny	Min. 1100 x 1400 mm
kabina dźwigu	Nieprzelotowa
wyposażenie kabiny	<ul style="list-style-type: none"> - przystosowana dla osób niepełnosprawnych: - panel dyspozycji na ścianie bocznej (wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na uszkodzenia na pełną wysokość kabiny - wyposażony w: <ul style="list-style-type: none"> - elektroniczny cyfrowy wyświetlacz pięter i strzałki kierunku jazdy, - podświetlane przyciski z grafiką Braille'a, - świetlną i dźwiękową sygnalizację przeciążenia kabiny. ▪ oświetlenie – umieszczone w suficie, energooszczędne, ▪ sufit – podwieszany, ▪ oświetlenie awaryjne akumulatorowe - min. 2 godz., ▪ poręczce – na trzech ścianach ze stali nierdzewnej, ▪ lustro – na całą wysokość ściany kabiny, ▪ wentylator – cichobieżny uruchamiany automatycznie, ▪ listwy przypodłogowe - odboje ze stali nierdzewnej, ▪ system informacji głosowej w kabinie, ▪ podłoga – wykładzina trudnościocalna, <p>wykończenie kabiny: laminat lub stal nierdzewna, wykonane ze stali nierdzewnej – satyna (antywandal), piętrowskazywacze na wszystkich przystankach, kasety wyposażone w stacyjki blokady wezwań,</p>
kasety wezwań	
napęd	elektryczny bezreduktorowy, umieszczony w szybie, regulowany falownikowo enkoderem, z płynną regulacją prędkości,
zjazd awaryjny	na najbliższy przystanek w przypadku braku zasilania,
sterowanie	mikroprocesorowe , zbiorczość w góra/dół, z możliwością programowania funkcji i funkcji specjalnych. Zjazd pożarowy. System komunikacji głosowej ze służbami ratowniczymi za pomocą modułu GSM – karta SIM użytkownika lub telefonii analogowej,
szyb. wymiary wew.:	Min. 1700 x 1850 mm - wg projektu
podszybie	Min. 1200 mm - wg projektu
nadszybie	Min. 3600 mm - wg projektu
maszynownia	bez maszynowni, napęd w szybie, szafa na poziomie górnego przystanku

2. Przedłużenie terminu składania ofert

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia: 01.07.2021 r. godz. 13:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 01.07.2021 r. godz. 13:30

3. Postanowienia ust. 13 SWZ - Wymagania dotyczące wadium należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.
4. Dokonuje się odpowiednio zmiany terminu związania ofertą, w związku z czym postanowienie ust. 5 pkt 1 SWZ otrzymuje nową treść:
„5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 - 1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. **Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 30.07.2021 r.”**
5. Zamawiający informuje jednocześnie o odpowiedniej zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00080457/01 z dnia 11.06.2021 r.

Z up. BURMISTRZA



Łukasz Bałajewicz

Zastępca Burmistrza

.....
(podpis kierownika zamawiającego)

K/o:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania – platforma zakupowa
2. a/a

