



Miechów, 12.05.2023 r.

Zn.spr.: SA.270.1.13.2023

/doręczenie wyłącznie elektroniczne/

WYJAŚNIENIE

do zaproszenia do składania ofert

pn: „Zakup, dostawa i montaż z podłączeniem agregatu prądotwórczego dla budynku administracyjnego Nadleśnictwa Miechów

Nadleśnictwo Miechów uprzejmie informuję, że w dniu 11.05.2023 r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

- 1. Proszę o informację jak długie przewody będą potrzebne do podłączenia agregatu.*
- 2. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie podłoża pod agregat z płyt drogowych?.*

Odpowiedź:

Ad. 1. Długość przewodów około 7,00 m.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza wykonanie podłoża pod agregat z płyt drogowych o minimalnej grubości 18 cm.

Z poważaniem

Jan Karczmarcki
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/