

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), pn.:

Bieżnia 4 – torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 – BO 2022.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Aprobata i rekomendacja ITB nie obowiązują dla nawierzchni PU od stycznia 2017r. prosimy o rezygnację z wymogu tych dokumentów. Pozostawienie "Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014".

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu przedstawienia dla nawierzchni poliuretanowej aprobaty i rekomendacji ITB oraz wymaga przedłożenia aktualnego kompletnego raportu z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014.

Pytanie 2:

Badania określające bezpieczeństwo ekologiczne (WWA oraz Metale ciężkie), badania WWA i metale ciężkie to zupełnie inne dokumenty niż badanie ekologiczne. Prosimy o rezygnację z badań na bezpieczeństwo ekologiczne a pozostawienie badania WWA i osobno badania pierwiastków metali ciężkich zgodnie z DIN 18035-6:2021-08.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przestawienia:

- kompletnego raportu z zbadania WWA dla oferowanego produktu, wykonanego przez niezależne akredytowane laboratorium badań WWA
- kompletnego raportu z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich zgodnie z DIN 18035-6:2021-08

Pytanie 3:

W przedmiarze zaniżono ilość palisady betonowej. Poz. 42 winna wynosić:
 $6,60 \times 2 + 6,25 \times 2 + 1,76 \times (14 + 14) = 75 \text{ mb}$.

W związku z powyższym prosimy o korektę przedmiaru poz. 40, 41 i 42.

Odpowiedź:

Zmiana przedmiarów w załączeniu. UWAGA! Zmianę należy uwzględnić w wycenie i kosztorysie ofertowym.

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.1.2. 4	KNR 2-31 0401-01	SST-5	SST-5 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 6,60x2+6,25x2+1,76x(14+14)	m	75,000	75,000
41 d.1.2. 4	KNR 2-31 0402-03	SST-4	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 75,00 x 0,3 x 0,2	m ³	4,5	4,5
42 d.1.2. 4	kalk. własna	SST-5	Palisada betonowa 12x18x100 6,60x2+6,25x2+1,76x(14+14)	m	75,000	75,000

Andrzej Kacperek
I Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/