



Gmina Śliwice

Adres: ul. Ks. dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice,
telefon: +48 52 3340710, e-mail: przetargi@sliwice.pl

Śliwice, dnia 15 listopada 2024 roku

Znak: IZ.271.1.11.2024

Na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024r. poz. 1320) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami złożonymi w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 na „Budowa dróg gminnych w Śliwicach” w zakresie:

Pytanie 1

Proszę o zamieszczenie na platformie zakupowej dokumentacji technicznej branży elektrycznej, energetycznej (linie napowietrzne) i teletechnicznej.

Zamawiający zamieścił całą dokumentację projektową.

Pytanie 2

Z uwagi na rozbieżne zakresy i długości w przedmiarach oraz szerszymi zakresami w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej we wszystkich branżach proszę o potwierdzenie, że przedmiary robót zawierają wszystkie elementy do wykonania kalkulacji dla dróg objętych zadaniem. Zakres STWIOR i dokumentacji technicznej jest szerszy niż przedmiary robót i zakres wykonania zadania, a z dostępnej dokumentacji nie można określić jednoznacznie parametrów i zakresów zwłaszcza sieci kanalizacji deszczowej.

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa dróg gminnych w Śliwicach” o łącznej długości 947,38 m (nr 010251 C ul. Rumiankowa, nr 010248C ul. Makowa, nr 010249C ul. Chabrowa).

Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) budowa drogi - ul. Rumiankowa,
- 2) budowa drogi – ul. Makowa,
- 3) budowa drogi – ul. Chabrowa,
- 4) budowa oświetlenia drogowego,
- 5) budowa kanalizacji deszczowej,
- 6) budowa kanału technologicznego,
- 7) przebudowa linii średniego napięcia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

- 1) projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno - budowlany i załączniki do projektu budowlanego zatwierdzone decyzją pozwolenie na budowę nr Śl.4.2023 z dnia 2 marca 2023 r. stanowiący Załącznik do SWZ,
- 2) projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzenie nr. DR.7121.1.45.2022 z dnia 21.10.2022r. Starosty Tucholskiego) stanowiący Załącznik do SWZ,
- 3) projektach technicznych stanowiących Załącznik do SWZ,
- 4) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących Załącznik do SWZ

5) oraz pomocniczo w przedmiarach robót stanowiących Załączniki do SWZ.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje szerszy zakres rzeczowy inwestycji niż zakres niniejszego postępowania. Zakres objęty niniejszym postępowaniem obejmuje budowę ul. Rumiankowej, Makowej i Chabrowej wraz z oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym i przebudową linii średniego napięcia. Pozostały zakres dokumentacji projektowej nie jest objęty niniejszym postępowaniem.

Szczegółowo zakres zamówienia obejmuje:

1. budowę dróg - ul. Rumiankowa, ul. Makowa i ul. Chabrowa wraz ze skrzyżowaniami z ul. Konwaliową;
2. budowę oświetlenia drogowego na ul. Rumiankowej, ul. Makowej i ul. Chabrowej wraz z odcinkiem do skrzynki zasilającej;
3. budowę kanalizacji deszczowej na ul. Rumiankowej, ul. Makowej i ul. Chabrowej wraz z odcinkiem do separatora i wylotem oraz wpustami deszczowymi na tym odcinku;
4. budowę kanału technologicznego na ul. Rumiankowej, ul. Makowej i ul. Chabrowej wraz z odcinkiem łączącym na ul. Konwaliowej;
5. przebudowę linii średniego napięcia.

Pytanie 3

Czy zamawiający ma w dyspozycji teren do zagospodarowania urobku z prac ziemnych.

Utylizacja gruntów z wykopów po stronie wykonawcy

Pytanie 4

Projekt przewiduje bardzo rozbudowany wariant budowy kanału technologicznego- czyli 2 rury HDPE 127/7,1 a w jednej z nich 2 rury HDPE 40/3,7 i 2 wiązki mikrorurek. Czy nie można zamienić tego kanału na kanał typu KTU składający się z jednej rury HDPE 110/6,3 i jednej rury HDPE 40/3,7 oraz jednej wiązki mikrorurek na ciągach głównych, a na przejściach przez drogę na kanał typu KTp składający się z dwóch rur HDPE 110/6,3 i zaciągniętej do jednej z nich jednej rury HDPE 40/3,7 oraz jednej wiązki mikrorurek zgodnie z załączonym schematem”

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienioną propozycję. Sprawy formalne związane z zmianą nieistotną zgodnie z prawem budowlanym zostaną dopełnione w trakcie realizacji inwestycji.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m².

Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego w technologii jak w ciągu głównych: wykonanie podbudowy, nawierzchni i obramowanie jak na ciągach głównych o powierzchni 400 m².

Pytanie 6

Prosimy o informację czy do regulacji urządzeń należy wykorzystać nowy materiał?

Należy kalkulować regulację i wymianę urządzeń na nowe. Stary materiał: włączy itp. należy przekazać do ZUK w Śliwicach

Pytanie 7

Brakuje SST dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego . Prosimy o zamieszczenie SST dla tej warstwy.

Załączono SST podbudowa z KŁSM

Pytanie 8

Projekt techniczny, przedmiar i przekroje wskazują warstwę gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa, natomiast w SST mówi się o ulepszonym podłożu z mieszanki związanej C 1,5/2. Prosimy o ujednolicenie informacji.

Należy zastosować grunt stabilizowany cementem R_m 2,5 MPa

Pytanie 9

Ze względu na grubość warstwy ścieralnej 5 cm bardziej odpowiednie byłoby ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie takiej mieszanki?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC8 S zgodnie z WT2 2014

Pytanie 10

Czy w ramach w.w. zadania należy wykonać cały zakres sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z załączonym projektem?

Zakres zamówienia obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na ul. Rumiankowej, ul. Makowej i ul. Chabrowej wraz z odcinkiem do separatora i wylotem oraz wpustami deszczowymi na tym odcinku. Zakres wskazano w załączniku.

Pytanie 11

Czy Inwestor dopuszcza do zastosowania rury dla kanalizacji deszczowej PP/ID SN 8 PROCOR lub PRAGMA ?

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Załączniki:

4. Rysunek kanał technologiczny.
7. SST podbudowa KŁSM.
8. SST podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem.
9. Rysunek kanalizacja deszczowa.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice> oraz na stronie internetowej Zamawiającego bip.sliwice.pl w zakładce „Zamówienia publiczne” oraz przekazane wykonawcom, którym udostępniono Specyfikację Warunków Zamówienia.