

Wrocław *10.07*.....2022 r.

PUZ-2380-074-069-074/2022/MR

Uczestnicy postępowania

**WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie *art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)* Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem jest **realizacja zadania pn. Roboty budowlane – wymiana bram hangaru w obiekcie KWP we Wrocławiu ul. Graniczna 24 – 4 przęsła, numer sprawy PUZ-2380-074-069-074/2022/MR.**

Pytanie nr 1

Szanowni Państwo, czy dopuszczacie wykonanie bramy hangarowej z panela ocieplanego twardą pianką PU o całkowitej grubości 52 mm ale o lepszym współczynniku izolacji cieplej U wynoszącym 0,457 W(m²*k) ? Wszelkie inne parametry mechaniczne bramy są zgodne ze specyfikacją

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu ocieplenia bramy hangaru.

Postanowienia SWZ oraz postanowienia Ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
WE WROCŁAWIU
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji
we Wrocławiu

ml. insp. Robert Frąckowiak