


Wytyczne instalacyjne - instalacja odgromowa.

1. Wykorzystać metalowe elementy, pokrycie i obróbki miedziane w systemie ochrony odgromowej.
2. Łączyć drutem Cu8 do systemu zwodów poziomych i przewodów odprowadzających.
3. Istniejącą instalację wykonaną z drutu FeZn6 wymienić na nową wykonaną z drutu Cu8.
4. Przewody odprowadzające mocować do ścian budynku nie rzadziej niż co 1m i w odległości ~0,3m od narożników.
5. Uchwyty oraz wsporniki dedykowane do zastosowanego rodzaju pokrycia dachowego.
6. Instalację wykonać zgodnie z PN-EN62305-3.

— - drut Cu8



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE  
i NADZÓR BUDOWLANY  
dr inż. arch. MACIEJ PŁOTKOWIAK



NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:		REMONT I REWALORYZACJA WIEŻY ZEGAROWEJ RATUSZA W TRZEBIATOWIE	
OBIEKT:	RATUSZ W TRZEBIATOWIE		NR RYS.: <b>1</b>
LOKALIZACJA:	Trzebiatów, ul. Rynek 1, dz.t. nr 175, obr.Trzebiatów 5, gmina Trzebitów, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie		
TREŚĆ RYSUNKU:	ELEWACJA FRONTOWA - instalacja odgromowa		PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Adam Białczewski upr. nr ZAP/0066/POOE/07	BRANŻA.: ELEKTRYCZNA	
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz upr. nr ZAP/0140/PWBE/19	BRANŻA.: ELEKTRYCZNA	SKALA.: <b>1:100</b>
INWESTOR:	GMINA TRZEBIATÓW UL.RYNEK 1, 72-320 TRZEBIATÓW		DATA.: LISTOPAD 2023 r.