



Dział Zamówień Publicznych
SPS – V. 262.29.2023

Grodzisk Mazowiecki 16.05.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazów medycznych i niemedycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Znak sprawy SPSSZ/20/D/23.

Niniejszym Zamawiający, przekazuje treść zapytań/wniosek do treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego i udziela odpowiedzi.

I. WZÓR UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 9 – DOTYCZY PAKIETU NR 1 TLEN CIEKŁY

Pytanie 1

Wykonawca wnosi o zmianę §1 pkt 5 z treści:

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji umowy oraz dzierżawy zbiornika i butli do 6 miesięcy w przypadku, gdy ilości określone w załączniku nr 1 do umowy nie zostaną wykorzystane w trakcie obowiązywania umowy.

na treść:

*Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji umowy oraz dzierżawy zbiornika i butli do 6 miesięcy w przypadku, gdy ilości określone w załączniku nr 1 do umowy nie zostaną wykorzystane w trakcie obowiązywania umowy. **Wymagana jest obustronna akceptacja zaproponowanych zmian.***

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści §1 pkt 5 wzoru umowy Załącznik nr 9.

Było:

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji umowy oraz dzierżawy zbiornika i butli do 6 miesięcy w przypadku, gdy ilości określone w załączniku nr 1 do umowy nie zostaną wykorzystane w trakcie obowiązywania umowy.

Jest po zmianie:

*Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji umowy oraz dzierżawy zbiornika i butli do 6 miesięcy w przypadku, gdy ilości określone w załączniku nr 1 do umowy nie zostaną wykorzystane w trakcie obowiązywania umowy. **Wymagana jest obustronna akceptacja zaproponowanych zmian.***

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o zmianę §3 pkt 2 z treści:

*Dostawa gazów ciekłych lub w butlach będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zamówień jednostkowych realizowanych w ciągu ... **dni roboczych** w przypadku zamówienia na „cito” w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia drogą faks/email, przy czym w przypadku wykorzystywania telemetrii dla danego zbiornika tlenu medycznego obowiązek dostawy tlenu medycznego - bez potrzeby jego zamawiania przez Zamawiającego - spoczywa na Wykonawcy, w*

sposób zapewniający bezpieczeństwo i ciągłość dostawy tlenu medycznego do punktu odbiorczego a o faksie takiej dostawy powiadomi osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego .

na treść:

Dostawa gazów ciekłych lub w butlach będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zamówień jednostkowych realizowanych w ciągu ... **dni roboczych** w przypadku zamówienia na „cito” w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia drogą faks/email, przy czym w przypadku wykorzystywania telemetrii dla danego zbiornika tlenu medycznego obowiązek dostawy tlenu medycznego - bez potrzeby jego zamawiania przez Zamawiającego - spoczywa na Wykonawcy, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i ciągłość dostawy tlenu medycznego do punktu odbiorczego a o faksie takiej dostawy powiadomi osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego. **W przypadku zwiększonego zużycia ciekłego tlenu medycznego Zamawiający jest zobowiązany do powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie i złożenia dodatkowego zamówienia we własnym zakresie. W takiej sytuacji obowiązek złożenia zamówienia na ciekły tlen medyczny spoczywa na Zamawiającym.**

Prosimy o podanie średnich ilości ciekłego tlenu medycznego zużywanego w ciągu jednej doby oraz w stosunku miesięcznym.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

W celu określenia średnich ilości ciekłego tlenu medycznego zużywanego w ciągu jednej doby oraz w stosunku miesięcznym, Zamawiający odsyła Wykonawcę do zapotrzebowania określonego przez Zamawiającego w Formularz cenowym - Załącznik nr 2, Pakiet 1 - Tlen Ciekły, poz. 1. Zamawiający nie jest w stanie przewidywać fluktuacji zapotrzebowania na ciekły tlen w związku z tym zainstalowany System Telemetrii winien zapewnić zdalne monitorowanie ilości skroplonego tlenu w zbiorniku u Zamawiającego, aby Wykonawca w odpowiednim czasie mógł bez interwencji Zamawiającego uzupełnić zbiornik w ciekły tlen z uwzględnieniem odpowiedniego zapasu wynoszącego minimum 1000 kg zapewniającego nieprzerwaną płynność dostaw i niewyczerpalność zbiornika.

Pytanie 3

Wykonawca wnosi o zmianę §4 pkt 1 z treści:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić Przedmiot Dzierżawy (dot. zbiornika na ciekły tlen medyczny) w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, przy czym Wykonawca każdorazowo musi uzgodnić szczegółowo kolejność i czas trwania swoich działań z Zamawiającym z wyprzedzeniem 3 dni oraz zapewnić na ten okres nieprzerwaną dostawę ciekłego tlenu medycznego dla poszczególnych odbiorców.

na treść:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić Przedmiot Dzierżawy (dot. zbiornika na ciekły tlen medyczny) w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, przy czym Wykonawca każdorazowo musi uzgodnić szczegółowo kolejność i czas trwania swoich działań z Zamawiającym z wyprzedzeniem 3 dni oraz zapewnić na ten okres nieprzerwaną dostawę ciekłego tlenu medycznego dla poszczególnych odbiorców.

W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.

Odp.: Zgodnie z SWZ

Zamawiający uzna obowiązek za spełniony w sytuacji, gdy zbiornik znajduje się na terenie Zamawiającego, lecz tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika i elementów towarzyszących już istniejących i w tym zakresie obowiązek będzie spełniony. Nie mniej jednak Zamawiający przypomina, że wymaga wyposażenia zbiornika w przetwornik podający sygnał 4-

20mA z poziomowskazu do głównej tablicy sygnalizacyjnej stanów alarmowych instalacji gazów medycznych, którego obecnie niema. W związku z powyższym Wykonawca będzie musiał dokonać jego montażu w ciągu 14 dni od podpisania Umowy, co wiąże się również z obowiązkiem uzyskania akceptacji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT. Czas trwania działań związanych z montażem przetwornika wymaga uzgodnienia tego z Zamawiającym z wyprzedzeniem 3 dni oraz zapewnieniem na ten okres nieprzerwanych dostaw ciekłego tlenu medycznego dla poszczególnych odbiorców.

Pytanie 4

Wykonawca wnosi o zmianę §4 pkt 3 z treści:

Przekazanie Przedmiotu Dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu przekazania – odbioru, w którym Zamawiający

– wskaże datę przekazania Przedmiotu Dzierżawy oraz numery seryjne jego elementów o ile takie numery istnieją.

na treść:

Przekazanie Przedmiotu Dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu przekazania – odbioru, w którym Zamawiający

– wskaże datę przekazania Przedmiotu Dzierżawy oraz numery seryjne jego elementów o ile takie numery istnieją.

W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający wymaga do nowej umowy związanej z dzierżawą zbiornika, aby przekazanie Przedmiotu Dzierżawy jakim jest zbiornik wraz z niezbędnymi elementami również wyposażony w wymagany przetwornik podający sygnał 4-20mA z poziomowskazu do głównej tablicy sygnalizacyjnej stanów alarmowych instalacji gazów medycznych, którego obecnie niema, odbyło się na podstawie protokołu przekazania – odbioru.

Pytanie 5

Wykonawca wnosi o zmianę §4 pkt 5 z treści:

Wykonawca zapewni przez cały okres obowiązywania umowy wymagane przeglądy i konserwacje, rewizje oraz zobowiązany będzie do utrzymania w czystości przedmiotu dzierżawy, ponosząc wszelkie koszty z tym związane (robocizna, dojazdy, części) w cenie dzierżawy.

na treść:

Wykonawca zapewni przez cały okres obowiązywania umowy wymagane przeglądy i konserwacje, ponosząc wszelkie koszty z tym związane (robocizna, dojazdy, części) w cenie dzierżawy.

Wyjaśnienie: Dbalosc o bieżącą czystosc zbiornika i osprzetu lezy po stronie Zamawiającego. Jest to zgodne z instrukcją obsługi zbiornika.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany treści §4 pkt 5 wzoru umowy Załącznik nr 9.

Było:

Wykonawca zapewni przez cały okres obowiązywania umowy wymagane przeglądy i konserwacje, rewizje oraz zobowiązany będzie do utrzymania w czystości przedmiotu dzierżawy, ponosząc wszelkie koszty z tym związane (robocizna, dojazdy, części) w cenie dzierżawy.

Jest po zmianie:

Wykonawca zapewni przez cały okres obowiązywania umowy wymagane przeglądy i konserwacje oraz zobowiązany będzie do utrzymania w czystości zbiornika na tlen ciekły, ponosząc wszelkie koszty z tym związane (robocizna, dojazdy, części) w cenie dzierżawy. Jednocześnie Zamawiający

potwierdza, że dbałość o bieżącą czystość osprzętu (przykład: parownica) leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 6

Wykonawca wnosi o zmianę §4 pkt 7 z treści:

Maksymalny czas reakcji serwisu (rozpoczęcie naprawy w szpitalu) w razie awarii maks. do 6 godzin od momentu otrzymania sygnału z Systemu Telemetrii

na treść:

Maksymalny czas reakcji serwisu (rozpoczęcie naprawy w szpitalu) w razie awarii maks. do 2 dni od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie: Zamawiający - zgodnie z normą PN-EN-ISO 7396-1:2007 - powinien posiadać rezerwowe źródło zasilania (zbiornik kriogeniczny, butle lub odgazowywacz). Pojemność magazynowa jakiegokolwiek źródła zasilania powinna być określona na podstawie przewidywanego zużycia i częstotliwości dostaw. Usytuowanie i pojemność głównych, pomocniczych i rezerwowych źródeł zasilania wszystkich systemów zasilających oraz liczba pełnych butli przechowywanych w magazynie, powinno być określone przez kierownictwo obiektu ochrony zdrowia w konsultacji z dostawcą gazów z wykorzystaniem zasad zarządzania ryzykiem.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający posiada rezerwowe źródła zasilania, które wystarcza na około 10 godzin w przypadku awarii głównego źródła zasilania. Natomiast podjęcie działań przez serwis powinno następować na podstawie sygnału otrzymanego z Systemu Telemetrii.

Osoby odpowiedzialne za działanie systemu rurociągowego do gazów medycznych nie powinny dopuszczać do niesprawności jakiegokolwiek z jego elementów. Dlatego też po wystąpieniu awarii należy jak najszybciej podjąć działania naprawcze celem jej usunięcia. Awaria SRGM w tym zbiornika na tlen ciekły stanowiącego jego istotny element i główne źródło zasilania szpitala uznawana jest za przypadek katastroficzny i dlatego też należy jak najszybciej podjąć działania naprawcze celem jej usunięcia.

Pytanie 7

Wykonawca wnosi o zmianę §4 pkt 8 z treści:

W przypadku naprawy przedmiotu dzierżawy wynoszącej powyżej 6 godzin od momentu podjęcia naprawy Wyzierżawiający zobowiązany będzie do zabezpieczenia alternatywnego rozwiązania zapewniającego Zamawiającemu możliwość poboru tlenu medycznego zgodnie z zapotrzebowaniem. Koszty zapewnienia alternatywnego źródła tlenu medycznego ponosi ta strona umowy, która swoim działaniem lub zaniechaniem przyczyniła się do awarii zbiornika na podstawie sporządzonego protokołu podpisanego przez obie strony umowy.

na treść :

W przypadku naprawy przedmiotu dzierżawy wynoszącej powyżej 2 dni od momentu podjęcia naprawy Wyzierżawiający zobowiązany będzie do zabezpieczenia alternatywnego rozwiązania zapewniającego Zamawiającemu możliwość poboru tlenu medycznego zgodnie z zapotrzebowaniem. Koszty zapewnienia alternatywnego źródła tlenu medycznego ponosi ta strona umowy, która swoim działaniem lub zaniechaniem przyczyniła się do awarii zbiornika na podstawie sporządzonego protokołu podpisanego przez obie strony umowy.

Odp.: Zgodnie z SWZ ze względu na zagrożenie życia pacjentów .

Pytanie 8

Wykonawca wnosi o zmianę §4 pkt 16 z treści:

Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczać Przedmiot Dzierżawy od zniszczenia lub utraty, w tym kradzieży i wszelkich innych ryzyk na pełną jego wartość.

Wszelkie koszty związane z zawarciem i utrzymywaniem w mocy umowy ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu poprzednim ponosi Wykonawca.

na treść :

Zamawiający zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczać Przedmiot Dzierżawy od zniszczenia lub utraty, w tym kradzieży i wszelkich innych ryzyk na pełną jego wartość. Wszelkie koszty związane z zawarciem i utrzymywaniem w mocy umowy ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu poprzednim ponosi **Zamawiający**.

Wyjaśnienie: Zamawiający, biorąc w dzierżawę własność Wykonawcy, bierze na siebie ryzyko prawidłowej eksploatacji urządzeń oraz ich przypadkowej utraty. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o ubezpieczenie Przedmiotu Dzierżawy przez Zamawiającego. Wykonawca posiada polisę OC, która nie obejmuje ryzyk wskazanych przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany treści §4 pkt 16 wzoru umowy Załącznik nr 9.

Było:

Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczać Przedmiot Dzierżawy od zniszczenia lub utraty, w tym kradzieży i wszelkich innych ryzyk na pełną jego wartość. Wszelkie koszty związane z zawarciem i utrzymywaniem w mocy umowy ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu poprzednim ponosi Wykonawca.

Jest po zmianie:

Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczać Przedmiot Dzierżawy (w zakresie, za który odpowiada jako właściciel, dostawca i serwis naprawczy). Wszelkie koszty związane z zawarciem i utrzymywaniem w mocy umowy ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu poprzednim ponosi Wykonawca.

Pytanie 9

Wykonawca wnosi o zmianę §4 pkt 17 z treści:

Opakowania do przechowywania Gazów muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 z późn. zm.), posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełniają wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE, m.in. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego, są dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie świadectw: certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności oraz identyfikujący producenta i typu wyrobu) lub deklaracji zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.

na treść :

Opakowania do przechowywania Gazów muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 z późn. zm.), posiadać znak CE lub równoważny na potwierdzenie, że spełniają wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE, m.in. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego, są dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie świadectw: certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności oraz identyfikujący producenta i typu wyrobu) lub deklaracji zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej (**jeśli dotyczy**)

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany treści §4 pkt 17 wzoru umowy Załącznik nr 9.

Było:

Opakowania do przechowywania Gazów muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 z późn. zm.), posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełniają wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE, m.in. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego, są dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie świadectw: certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności oraz identyfikujący producenta i typu wyrobu) lub deklaracji zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.

Jest po zmianie:

Opakowania do przechowywania Gazów muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 z późn. zm.), posiadać znak CE lub równoważny na potwierdzenie, że spełniają wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE, m.in. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego, są dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie świadectw: certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności oraz identyfikujący producenta i typu wyrobu) lub deklaracji zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej (jeśli dotyczy).

Pytanie 10

Wykonawca wnosi o zmianę §4 pkt 18 z treści:

Wykonawca na własny koszt po uruchomieniu zbiornika przeszkoli wyznaczonych pracowników przez Zamawiającego w zakresie obsługi zbiornika.

na treść :

*Wykonawca na własny koszt po uruchomieniu zbiornika przeszkoli wyznaczonych pracowników przez Zamawiającego w zakresie obsługi zbiornika. **W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.***

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Wykonawca wnosi o zmianę §5 pkt 3 z treści:

Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego wraz z dokumentem dostawy. Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego złożenia faktury, którą należy wysłać na adres:

e-faktury@szpitalzachodni.pl

na treść :

Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego złożenia faktury, którą należy wysłać na adres:

e-faktury@szpitalzachodni.pl

Wyjaśnienie: Zamawiający otrzymuje dokument dostawy w dniu zrealizowanej dostawy.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany treści §5 pkt 3 wzoru umowy Załącznik nr 9.

Było:

Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego wraz z dokumentem dostawy. Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego złożenia faktury, którą należy wysłać na adres: e-faktury@szpitalzachodni.pl

Jest po zmianie:

Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego złożenia faktury, którą należy wysłać na adres: e-faktury@szpitalzachodni.pl

Pytanie 12

Wykonawca wnosi o zmianę §7 pkt 7 z treści:

za zwłokę w reakcji serwisu (rozpoczęcie naprawy w szpitalu) w razie awarii wynoszącą powyżej 6 godzin od momentu otrzymania sygnału z Systemu Telemetrii w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

na treść :

za zwłokę w reakcji serwisu (rozpoczęcie naprawy w szpitalu) w razie awarii wynoszącą powyżej 2 dni od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Wykonawca wnosi o zmianę §9 pkt 2 z treści:

Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 3 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

na treść:

Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

Wyjaśnienie: Termin 3 dni jest zbyt krótkim czasem na rozpatrzenie reklamacji. Przeprowadzenie jakościowych badań produktu medycznego w niezależnym laboratorium jest czasochłonną procedurą.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany treści §9 pkt 2 wzoru umowy Załącznik nr 9.

Było:

Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 3 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

Jest po zmianie:

Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

II. FORMULARZ CENOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2 - DOTYCZY PAKIETU NR 1 TLEN CIEKŁY

Pytanie 14

Dotyczy tabeli dla Pakietu nr 1

Rozumiemy, że Wykonawca w kolumnie „objętość/waga” nie uzupełnia poszczególnych wersów? Prosimy o potwierdzenie.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że w kolumnie „objętość/waga” Wykonawca nie uzupełnia poszczególnych wersów.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 8 DOTYCZY PAKIETU NR 1 TLEN CIEKŁY

Pytanie 15

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 2 ppkt 1 z treści:

Przy pierwszej dostawie oraz na każde żądanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Kartę charakterystyki gazów medycznych i technicznych(niemedycznych), natomiast przy każdej dostawie gazów medycznych kserokopię świadectw kontroli jakości.

na treść:

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Kartę charakterystyki gazów medycznych i technicznych(niemedycznych) na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę pisemnego żądania, natomiast przy każdej dostawie gazów medycznych kserokopię świadectw kontroli jakości.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie treści pkt 2, ppkt 1 dot. Załącznik nr 8 do SWZ

Było:

Przy pierwszej dostawie oraz na każde żądanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Kartę charakterystyki gazów medycznych i technicznych(niemedycznych), natomiast przy każdej dostawie gazów medycznych kserokopię świadectw kontroli jakości.

Jest po zmianie:

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Kartę charakterystyki gazów medycznych i technicznych(niemedycznych) na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę pisemnego żądania, natomiast przy każdej dostawie gazów medycznych kserokopię świadectw kontroli jakości.

Pytanie 16

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 2 ppkt 3 z treści:

Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301, z 2023 r. poz. 605, 650)
- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565)

na treść:

Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301, z 2023 r. poz. 605, 650)- (jeśli dotyczy)
- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) – (jeśli dotyczy)

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie treści pkt 2, ppkt 3 dot. Załącznik nr 8 do SWZ

Było:

Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301, z 2023 r. poz. 605, 650)
- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565)

Jest po zmianie:

Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301, z 2023 r. poz. 605, 650)- (jeśli dotyczy)
- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) – (jeśli dotyczy)

Pytanie 17

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 2 ppkt 7 z treści:

Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Termin dostawy - maksymalnie 2 dni robocze od złożenia zamówienia, na cito 1 dzień roboczy oraz wg wskazań telemetrii przy założeniu, że minimalny gwarantowany poziom to 1000 kg zapewniającego nieprzerwaną płynność dostaw i niewyczerpalność zbiornika.
- Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi, ważne przez cały okres trwania umowy.
- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych ustaleń prawnych, w oparciu, o które gazy zostały dopuszczone do obrotu oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczony przedmiot zamówienia.
- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji w terminie 3 dni roboczych w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych lub braków ilościowych.

na treść:

Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Termin dostawy - maksymalnie 2 dni robocze od złożenia zamówienia, na cito 1 dzień roboczy oraz wg wskazań telemetrii przy założeniu, że minimalny gwarantowany poziom to 1000 kg zapewniającego nieprzerwaną płynność dostaw i niewyczerpalność zbiornika.
- Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi, ważne przez cały okres trwania umowy.
- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych ustaleń prawnych, w oparciu, o które gazy zostały dopuszczone do obrotu oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczony przedmiot zamówienia.
- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji w terminie **7 dni** roboczych w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych lub braków ilościowych.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie treści pkt 2, ppkt 7 dot. Załącznik nr 8 do SWZ

Było:

Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Termin dostawy - maksymalnie 2 dni robocze od złożenia zamówienia, na cito 1 dzień roboczy oraz wg wskazań telemetrii przy założeniu, że minimalny gwarantowany poziom to 1000 kg zapewniającego nieprzerwaną płynność dostaw i niewyczerpalność zbiornika.
- Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi, ważne przez cały okres trwania umowy.
- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych ustaleń prawnych, w oparciu, o które gazy zostały dopuszczone do obrotu oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczony przedmiot zamówienia.
- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji w terminie 3 dni roboczych w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych lub braków ilościowych.

Jest po zmianie:

Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Termin dostawy - maksymalnie 2 dni robocze od złożenia zamówienia, na cito 1 dzień roboczy oraz wg wskazań telemetrii przy założeniu, że minimalny gwarantowany poziom to 1000 kg zapewniającego nieprzerwaną płynność dostaw i niewyczerpalność zbiornika.
- Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi, ważne przez cały okres trwania umowy.
- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych ustaleń prawnych, w oparciu, o które gazy zostały dopuszczone do obrotu oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczony przedmiot zamówienia.
- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji w terminie **7 dni** roboczych w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych lub braków ilościowych.

Pytanie 18

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 3 ppkt 3 z treści:

Dostawca przy pierwszej dostawie oraz na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie wraz z dostawą ciekłego tlenu medycznego, dołączenia certyfikatu potwierdzającego jakość tlenu medycznego, którego wymagania są zgodne z Farmakopeą Polska oraz wymaganiami Zamawiającego, aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu. Dostawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innym ustalonym przez Ministerstwo Zdrowia w oparciu, o które zostały dopuszczone do obrotu i zgodnego z wymaganiami Zamawiającego.

na treść:

Dostawca przy pierwszej dostawie oraz na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie wraz z dostawą ciekłego tlenu medycznego, dołączenia certyfikatu potwierdzającego jakość tlenu medycznego, którego wymagania są zgodne z Farmakopeą Polska oraz wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego prześle aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail

Dostawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innym ustalonym przez Ministerstwo Zdrowia w oparciu, o które zostały dopuszczone do obrotu i zgodnego z wymaganiami Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie treści pkt 3, ppkt 3 dot. Załącznik nr 8 do SWZ

Było:

Dostawca przy pierwszej dostawie oraz na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie wraz z dostawą ciekłego tlenu medycznego, dołączenia certyfikatu potwierdzającego jakość tlenu medycznego, którego wymagania są zgodne z Farmakopeą Polska oraz wymaganiami Zamawiającego, aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu. Dostawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innym ustalonym przez Ministerstwo Zdrowia w oparciu, o które zostały dopuszczone do obrotu i zgodnego z wymaganiami Zamawiającego.

Jest po zmianie:

Dostawca przy pierwszej dostawie oraz na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie wraz z dostawą ciekłego tlenu medycznego, dołączenia certyfikatu potwierdzającego jakość tlenu medycznego, którego wymagania są zgodne z Farmakopeą Polska oraz wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego prześle aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail

Dostawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innym ustalonym przez Ministerstwo Zdrowia w oparciu, o które zostały dopuszczone do obrotu i zgodnego z wymaganiami Zamawiającego.

Pytanie 19

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 4 ppkt 1 z treści:

Dostawy, posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą: telemonitoringiem – Systemem Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika oraz przetwornika podającego sygnał 4-20mA z poziomowskazu do głównej tablicy sygnalizacyjnej stanów alarmowych instalacji gazów medycznych na własny koszt.

na treść:

Dostawy, posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą: telemonitoringiem

– Systemem Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika oraz przetwornika podającego sygnał 4-20mA z poziomowskazu do głównej tablicy sygnalizacyjnej stanów alarmowych instalacji gazów medycznych na własny koszt. W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Zamawiający uzna obowiązek za spełniony w sytuacji, gdy zbiornik znajduje się na terenie Zamawiającego, lecz tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą i w tym zakresie obowiązek będzie spełniony. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że wymaga wyposażenia zbiornika w przetwornik podający sygnał 4-20mA z poziomowskazu do głównej tablicy sygnalizacyjnej stanów alarmowych instalacji gazów

medycznych którego obecnie nie ma. W związku z powyższym Wykonawca będzie musiał dokonać jego montażu/installacji na własny koszt, co wiąże się również z obowiązkiem uzyskania akceptacji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT.

Pytanie 20

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 4 ppkt 1 z treści:

Wykonania pełnego zakresu robót obejmujących dostawę montaż zbiornika wraz z podłączeniem do rozdzielni elektrycznej oraz podłączenie do istniejącej instalacji przepływu tlenu do tlenowni.

na treść:

Wykonania pełnego zakresu robót obejmujących dostawę montaż zbiornika wraz z podłączeniem do rozdzielni elektrycznej oraz podłączenie do istniejącej instalacji przepływu tlenu do tlenowni. W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Zamawiający uzna obowiązek za spełniony w sytuacji, gdy zbiornik znajduje się na terenie Zamawiającego, lecz tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą oraz podłączenie do istniejącej instalacji przepływu tlenu do tlenowni i w tym zakresie obowiązek będzie spełniony. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że wymaga wyposażenia zbiornika w przetwornik podający sygnał 4-20mA z poziomowskazu do głównej tablicy sygnalizacyjnej stanów alarmowych instalacji gazów medycznych którego obecnie nie ma. W związku z powyższym Wykonawca będzie musiał dokonać jego montażu/installacji na własny koszt, co wiąże się z obowiązkiem uzyskania akceptacji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT.

Pytanie 21

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 4 ppkt 1 z treści:

Dostosowania miejsca posadowienia zbiornika do niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, obejmujące między innymi tj. wykonanie i podłączenie instalacji odgromowej zbiornika oraz innych niezbędnych prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stacji zgazowania i posadowienia zbiornika w tym oznakowania zgodnie z przepisami strefy zagrożenia wybuchem prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

na treść:

Dostosowania miejsca posadowienia zbiornika do niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, obejmujące między innymi tj. wykonanie i podłączenie instalacji odgromowej zbiornika oraz innych niezbędnych prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stacji zgazowania i posadowienia zbiornika w tym oznakowania zgodnie z przepisami strefy zagrożenia wybuchem prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Zamawiający uzna obowiązek wskazany w zadaniu za spełniony w sytuacji, gdy zbiornik znajduje się na terenie Zamawiającego, lecz tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą i w tym zakresie obowiązek będzie spełniony. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że wymaga wyposażenia zbiornika w przetwornik podający sygnał 4-20mA z poziomowskazu do głównej tablicy sygnalizacyjnej stanów alarmowych instalacji gazów medycznych którego obecnie nie ma. W związku z powyższym Wykonawca będzie musiał dokonać jego montażu/installacji na własny koszt, co wiąże się z obowiązkiem uzyskania akceptacji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT. W sytuacji gdy zbiornik jest podłączony, dokona weryfikacji podłączenie instalacji odgromowej zbiornika oraz innych niezbędnych prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stacji zgazowania i posadowienia zbiornika w tym oznakowania zgodnie z przepisami strefy zagrożenia wybuchem prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Pytanie 22

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 4 ppkt 1 z treści:

Dokonania na własny koszt dostawy, posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą: telemonitoringiem – Systemem Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika oraz przetwornika podającego sygnał 4-20mA z poziomowskazu do głównej tablicy sygnalizacyjnej stanów alarmowych instalacji gazów medycznych

na treść:

*Dokonania na własny koszt dostawy, posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą: telemonitoringiem – Systemem Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika oraz przetwornika podającego sygnał 4-20mA z poziomowskazu do głównej tablicy sygnalizacyjnej stanów alarmowych instalacji gazów medycznych. **W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.***

Odp. Zgodnie z SWZ.

Zamawiający uzna obowiązek za spełniony w sytuacji, gdy zbiornik znajduje się na terenie Zamawiającego, lecz tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą w tym Systemem Telemetrii i w tym zakresie obowiązek będzie spełniony. Nie mniej jednak Zamawiający przypomina, że wymaga wyposażenia zbiornika w przetwornik podający sygnał 4-20mA z poziomowskazu do głównej tablicy sygnalizacyjnej stanów alarmowych instalacji gazów medycznych którego obecnie niema. W związku z powyższym Wykonawca będzie musiał dokonać jego montażu/instalacji na własny koszt, co wiąże się z obowiązkiem uzyskania akceptacji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT.

Pytanie 23

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 4 ppkt 1 z treści:

System winien zapewnić zdalne monitorowanie ilości skroplonego tlenu w zbiorniku, aby Wykonawca w odpowiednim czasie mógł bez interwencji Zamawiającego uzupełnić zbiornik w ciekły tlen z uwzględnieniem odpowiedniego zapasu wynoszącego minimum 1000 kg zapewniającego nieprzerwaną płynność dostaw i niewyczerpalność zbiornika.

na treść:

*System winien zapewnić zdalne monitorowanie ilości skroplonego tlenu w zbiorniku, aby Wykonawca w odpowiednim czasie mógł bez interwencji Zamawiającego uzupełnić zbiornik w ciekły tlen z uwzględnieniem odpowiedniego zapasu wynoszącego minimum 1000 kg zapewniającego nieprzerwaną płynność dostaw i niewyczerpalność zbiornika. **W przypadku zwiększonego zużycia ciekłego tlenu medycznego Zamawiający jest zobowiązany do powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie i złożenia dodatkowego zamówienia we własnym zakresie. W takiej sytuacji obowiązek złożenia zamówienia na ciekły tlen medyczny spoczywa na Zamawiającym.***

Odp. Zgodnie z SWZ.

Zainstalowany System Telemetrii winien zapewnić zdalne monitorowanie ilości skroplonego tlenu w zbiorniku u Zamawiającego, aby Wykonawca w odpowiednim czasie mógł bez interwencji Zamawiającego uzupełnić zbiornik w ciekły tlen z uwzględnieniem odpowiedniego zapasu wynoszącego minimum 1000 kg zapewniającego nieprzerwaną płynność dostaw i niewyczerpalność zbiornika.

Pytanie 24

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 4 ppkt 1 z treści:

Wykonawca po uruchomieniu zbiornika na ciekły tlen medyczny przedstawi jego dokumentację techniczną w tym książkę rewizyjną oraz dokumenty zawierające instrukcję obsługi.

na treść:

Wykonawca po uruchomieniu zbiornika na ciekły tlen medyczny przedstawi jego dokumentację techniczną w tym książkę rewizyjną oraz dokumenty zawierające instrukcję obsługi. **W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.**

Odp. Zgodnie z SWZ

Zamawiający przypomina, że wymaga wyposażenia zbiornika w przetwornik podający sygnał 4-20mA z poziomowskazu do głównej tablicy sygnalizacyjnej stanów alarmowych instalacji gazów medycznych którego obecnie nie ma. W związku z powyższym Wykonawca będzie musiał dokonać jego montażu/instalacji na własny koszt, co wiąże się z obowiązkiem uzyskania akceptacji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT zgodnie z obowiązującymi przepisami w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 25

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 4 ppkt 1 z treści:

Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony.

na treść:

Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony.

W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 26

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 4 ppkt 1 z treści:

Wykonawca na własny koszt po uruchomieniu zbiornika przeszkoli wyznaczonych pracowników przez Zamawiającego w zakresie obsługi zbiornika.

na treść:

Wykonawca na własny koszt po uruchomieniu zbiornika przeszkoli wyznaczonych pracowników przez Zamawiającego w zakresie obsługi zbiornika. **W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.**

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 27

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 4 ppkt 1 z treści:

Maksymalny czas reakcji serwisu (rozpoczęcie naprawy w szpitalu) w razie awarii maks. do 6 godzin od momentu otrzymania sygnału z Systemu Telemetrii

na treść:

Maksymalny czas reakcji serwisu (rozpoczęcie naprawy w szpitalu) w razie awarii maks. do **2 dni** od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Osoby odpowiedzialne za działanie systemu rurociągowego do gazów medycznych nie powinny dopuszczać do niesprawności jakiegokolwiek z jego elementów. Dlatego też po wystąpieniu awarii należy jak najszybciej podjąć działania naprawcze celem jej usunięcia. Awaria SRGM w tym zbiornika na tlen ciekły stanowiącego jego istotny element i główne źródło zasilania szpitala uznawana jest za przypadek katastroficzny i dlatego też należy jak najszybciej podjąć działania naprawcze celem jej usunięcia.

Pytanie 28

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 4 ppkt 1 z treści:

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia zbiornika będącego przedmiotem niniejszego zamówienia od wszelkiego możliwego ryzyka oraz zobowiązuje się uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem zbiorników.

na treść:

Zamawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia zbiornika będącego przedmiotem niniejszego zamówienia od wszelkiego możliwego ryzyka oraz zobowiązuje się uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem zbiorników.

Wyjaśnienie: Zamawiający, biorąc w dzierżawę własność Wykonawcy, bierze na siebie ryzyko prawidłowej eksploatacji urządzeń oraz ich przypadkowej utraty. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o ubezpieczenie Przedmiotu Dzierżawy przez Zamawiającego. Wykonawca posiada polisę OC, która nie obejmuje ryzyk wskazanych przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie treści pkt 4, ppkt 1 dot. Załącznika nr 8 do SWZ

Było:

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia zbiornika będącego przedmiotem niniejszego zamówienia od wszelkiego możliwego ryzyka oraz zobowiązuje się uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem zbiorników.

Jest po zmianie:

Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczać Przedmiot Dzierżawy (w zakresie, za który odpowiada jako właściciel, dostawca i serwis naprawczy) oraz zobowiązuje się uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem zbiorników o ile takie wymagane są przepisami prawa.

Pytanie 29

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 4 ppkt 1 z treści:

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren pod instalację zbiornika na ciekły tlen medyczny. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, zamontować i uruchomić zbiornik na ciekły tlen medyczny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego znajdującego się koło budynku technicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

na treść:

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren pod instalację zbiornika na ciekły tlen medyczny. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, zamontować i uruchomić zbiornik na ciekły tlen medyczny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego znajdującego się koło budynku technicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. ***W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony.***

Odp. Zgodnie z SWZ. Zamawiający uzna obowiązek za spełniony w sytuacji, gdy zbiornik znajduje się na terenie Zamawiającego, lecz tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą i w tym zakresie obowiązek będzie spełniony po uzupełnieniu zbiornika/instalacji o wymagany przetwornik. Zamawiający przypomina, że wymaga wyposażenia zbiornika w przetwornik podający sygnał 4-20mA z poziomowskazu do głównej tablicy sygnalizacyjnej stanów alarmowych instalacji gazów medycznych którego obecnie niema. W związku z powyższym Wykonawca na własny koszt będzie musiał dokonać jego montażu/instalacji, co również wiąże się z obowiązkiem uzyskania akceptacji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT.

IV. TREŚĆ SWZ

Pytanie 30

Wykonawca wnosi o zmianę Rozdział VI pkt 2 ppkt 6 z treści:

Oświadczenie własne Wykonawcy, że zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyki gazów nie później niż do dnia rozpoczęcia realizacji umowy, oraz że przy każdej dostawie dostarczać będzie kserokopie świadectw kontroli jakości gazów medycznych;

na treść:

Oświadczenie własne Wykonawcy, że zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyki gazów na wskazany przez

Zamawiającego adres mailowy w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę pisemnego żądania ich dostarczenia oraz że przy każdej dostawie dostarczać będzie kserokopie świadectw kontroli jakości gazów medycznych;

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie treści w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 6 SWZ

Było:

Oświadczenie własne Wykonawcy, że zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyki gazów nie później niż do dnia rozpoczęcia realizacji umowy, oraz że przy każdej dostawie dostarczać będzie kserokopie świadectw kontroli jakości gazów medycznych;

Jest po zmianie:

Oświadczenie własne Wykonawcy, że zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyki gazów na wskazany przez

Zamawiającego adres mailowy w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę pisemnego żądania ich dostarczenia oraz że przy każdej dostawie dostarczać będzie kserokopie świadectw kontroli jakości gazów medycznych;

Pytanie 31

Wykonawca wnosi o zmianę Rozdział II pkt 2 ppkt 7 z treści:

Oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne;
- Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych

i na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży kopie dopuszczenia potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

na treść:

Oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne; *
- Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych *

i na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży kopie dopuszczenia potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

***- skreślić jeśli nie dotyczy przedmiotu zamówienia, na który Wykonawca składa ofertę**

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie treści w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 7 SWZ

Było:

Oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne;
- Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych

i na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży kopie dopuszczenia potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Jest po zmianie:

Oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne; *
 - Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych *
- i na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży kopie dopuszczenia potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

***- skreślić jeśli nie dotyczy przedmiotu zamówienia, na który Wykonawca składa ofertę**

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca w powyższym pytaniu/wniosku przez omyłkę odniósł się Rozdziału II, natomiast z treści pytania/wniosku wynika, że chodzi o Rozdział VI pkt 2 ppkt 7 SWZ i w stosunku do tego rozdziału udzielił odpowiedzi.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, o zmianach treści SWZ oraz zmianie ogłoszenia o zamówieniu, w związku tym dokonuje zmiany w zakresie terminów związanych z przeprowadzeniem niniejszego postępowania tj.:

Było:

- Termin składania ofert – 18 maj 2023 r. do godz. 10:00
- Termin otwarcia ofert – 18 maj 2023 r. godz. 10:05
- Termin związania ofertą - 16.06.2023 r.

Jest po zmianie:

- Termin składania ofert – 22 maj 2023 r. do godz. 10:00
- Termin otwarcia ofert – 22 maj 2023 r. godz. 10:05
- Termin związania ofertą - 20.06.2023 r.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są obowiązujące i stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz są wiążące przy sporządzaniu i składaniu ofert.

**Dyrektor
Szpitala Zachodniego**

Krystyna Płukis