

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kartuzach przy ul. Sędzickiego 40 (PSZOK)”.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SWZ Z DNIA 09.08.2023 r.
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowego postępowania, wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Z udostępnionej przez Państwa dokumentacji wynika, iż nie ma możliwości zamieszczenia instalacji na wiacie. Dopuszczacie Państwo konstrukcję gruntową. Proszę o wskazanie miejsca montażu na gruncie i wskazanie miejsca wpięcia do Rozdzielnicy Głównej.

Odpowiedź:

W załączeniu mapa pogładowa ze wskazaniem miejsca, gdzie dopuszcza się konstrukcję gruntową oraz wskazanie miejsca Rozdzielnicy Głównej (kolor zielony).

Pytanie nr 2:

Zwracam się z prośbą o informację z jakich elementów składa się dach i jaki zastosowany jest rodzaj poszycia, a także czy dach posiada wykonaną ekspertyzę budowlaną pod montaż instalacji PV?

Odpowiedź:

Dach pokryty jest ocynkowaną i powlekaną blachą trapezową giętą w łuk o promieniu $R=15564$ mm. Wysokość minimalna trapezu 45 mm, grubość blachy 0,6 mm, granica plastyczności $R_e= 320$ MPa, w układzie ciągłym. Mocowanie blach w każdej fałdzie blachowkrętami M6,3 po 2 szt./fałdzie.

Istniejące pokrycie dachu: wiązary kratowe istniejące, wełna mineralna 25 cm, folia PE, blacha trapezowa biała T 18.

Dach nie posiada ekspertyzy budowlanej pod montaż instalacji PV. Do dokumentacji SWZ załączono obliczenia statyczno wytrzymałościowe istniejącej wiaty. Zamawiający dopuszcza montaż paneli na dachu na konstrukcji kotwionej podnoszonej.

Należy zastosować optymalny kąt pochylenia paneli fotowoltaicznych na dachu, zawierający się w przedziale od 10° do 30° .

Ponadto Zamawiający wprowadza następujące zmiany do Części opisowej załącznika nr 7 do SWZ:

1) W części dot. podstawowych wytycznych projektowych:

- Zmienia się wymagania dot. kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych, gdzie wskazuje się, że powinny zawierać się w przedziale od 10° do 30°

- Wykreśla się zapis „~~i nie naruszyć pokrycia~~”.
- 2) W części dot. wymagań dotyczących instalacji:
- Zmianie ulega opis technologii wykonania, gdzie wskazano na Ogniwa krzemowe monokrystaliczne. Wykreślono wskazanie dot. typu modułów oraz technologii HOT 2.0
- 3) W części dot. podstawowych wytycznych projektowych:

Zamawiający załącza do niniejszego pisma zmodyfikowaną część opisową załącznika nr 7 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zmiany wyróżniono czcionką w kolorze niebieskim.

- 4) w zakresie minimalnych wymagań w stosunku do paneli PV i technologii wykonania. Zamiast użytego zapisu „Technologia wykonania: Ogniwa krzemowe monokrystaliczne, moduł typu N wyposażony w technologię Hot 2.0” **wprowadza się zapis: Technologia wykonania: Ogniwa krzemowe monokrystaliczne.**
- 5) w zakresie podstawowych wytycznych projektowych, **Zamiast zapisu „Montaż zestawów fotowoltaicznych na dachach budynków powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne, w tym nośność dachu i nie naruszyć pokrycia” wprowadza się zapis: Montaż zestawów fotowoltaicznych na dachach budynków powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne, w tym nośność dachu.**

Pytanie nr 3:

Dział V ust. 1 pkt 2) SWZ wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z treścią wskazaną w załączniku nr 6 do SWZ); Dokument nie podlega uzupełnieniu. W przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowego dokumentu, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt w kryterium oceny ofert dot. emisji gazów cieplarnianych, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2) Działu XIII SWZ. Zapis ten należy wykreślić, gdyż jest całkowicie niezwiązany z przedmiotem niniejszego postępowania oraz określonymi w SWZ kryteriami oceny oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską i dokonuje odpowiedniej modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez wykreślenie pkt 1 ppkt 2) Działu V SWZ..

W związku z powyższym, Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących modyfikacji treści SWZ:

1. Modyfikacji podlega treść pkt 2 Części X SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
*„2. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa ostateczny termin składania ofert, do dnia **15.09.2023 r.**”*
2. Modyfikacji podlega treść pkt 7 Części X SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
*„7. Termin składania ofert: **17.08.2023 r. do godz. 10⁰⁰.**”*
3. Modyfikacji podlega treść pkt 1 Części XII SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
*„1. Otwarcie ofert nastąpi dnia: **17.08.2023 r. o godz. 10³⁰”***

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. Niniejsze modyfikacje treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający udostępnia zmodyfikowany Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ), w którym to zmieniono termin związania ofertą. Zmiana została wyróżniona czcionką w kolorze niebieskim.

.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Sporządził: M. Szymańska

E. Zientarska