

Bilans_Wentylacja OBLICZENIA WENTYLACJI

| Lp | Rodzaj pomieszczenia | V [m ³] | Ilość osób [n] | Wsp. ilości [m ³ /h] | Ilość wymian n _n [h ⁻¹] | Ilość wymian n _w [h ⁻¹] | Ilość pow. L _n [m ³ /h] | Ilość pow. L _w [m ³ /h] | Oznaczenie układu | N/W |
|----|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|---|---|--|--|----------------------|-----|
| 1 | Pom_2.1-Komunikacja_1 | 636 | 13 | 30 | 0,61 | 0 | 390 | 0 | N1-W1 | N |
| 3 | Pom_2.3-Sala | 174,6 | 33 | 30 | 5,67 | 5,67 | 990 | 990 | N1-W1 | N+W |
| 4 | Pom_2.4-zaplecze Sali | 40 | 2 | 30 | 1,5 | 1,5 | 60 | 60 | N1-W1 | N+W |
| 5 | Pom_2.5-Sala | 174,6 | 33 | 30 | 5,67 | 5,67 | 990 | 990 | N1-W1 | N+W |
| | | | 81 | | | | 2430 | 2040 | | |

TABELA NR 1