

Bilans_Wentylacja OBLICZENIA WENTYLACJI

Lp	Rodzaj pomieszczenia	V [m ³]	Ilość osób [n]	Wsp. ilości [m ³ /h]	Ilość wymian n _n [h ⁻¹]	Ilość wymian n _w [h ⁻¹]	Ilość pow. L _n [m ³ /h]	Ilość pow. L _w [m ³ /h]	Oznaczenie układu	N/W
1	Pom_2.1-Komunikacja_1	636	20	30	0,94	0	600	0	N2-W2	N
6	Pom_2.6-Sala	174,2	33	30	5,68	5,68	990	990	N2-W2	N+W
7	Pom_2.7-Sala	176,5	33	30	5,61	5,61	990	990	N2-W2	N+W
8	Pom_2.8-Sala	174,8	33	30	5,66	5,66	990	990	N2-W2	N+W
9	Pom_2.9-Salka	55,9	4	30	2,15	2,15	120	120	N2-W2	N+W
10	Pom_2.10-Salka	56,1	3	30	1,6	1,6	90	90	N2-W2	N+W
			126				3780	3180		

TABELA NR 2