

Odpowiedzi na pytania z dnia 03.10.2024r. dotyczące wyjaśnień treści SWZ i zmian treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „**Modernizacja scentralizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło obiektów w miejscowości Jezierzyce dofinansowanego ze środków NFOŚiGW**”

Zamawiający :

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk

NIP 83929906109 REGON 220289970

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

1. W PFU jest zapis Wykonawca na etapie składania oferty musi określić Parametry Gwarantowane pracy układu kotłów na biomasę i kotła gazowego w zabudowie kontenerowej łącznie z urządzeniami pomocniczymi- prosimy w jakiej formie to ma być przedstawione. Czy wystarczające będzie potwierdzenie w formie oświadczenia że gwarantujemy osiągnięcie parametrów gwarantowanych zgodnie z tabelą 3. Parametry gwarantowane PFU.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wykonawca do oferty winien załączyć oświadczenie, w którym znajdą się wymienione parametry gwarantowane pracy układu kotłów na biomasę i kotła gazowego w zabudowie kontenerowej łącznie z urządzeniami pomocniczymi, w sposób jednoznaczny umożliwiający na dalszym etapie realizacji umowy zweryfikowanie tych parametrów.

2. Zwracamy się z ogromną prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dn. 19.11.2024r. Swoją prośbę motywujemy przede wszystkim złożonością tematu, a także chęcią złożenia Państwu możliwie najlepszej i rzetelnej oferty. Dłuższy czas na jej przygotowanie wpłynie korzystnie na jakość przedstawionych ofert. Prosimy o przychylenie się do naszego wniosku – z pewnością dodatkowy czas dla oferentów finalnie będzie z korzyścią dla Państwa

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Z uwagi na czas jakie został wskazany do realizacji zamówienia, Zamawiający nie może wydłużyć postępowania.

Andrzej Cyranowicz

Prezes Zarządu

Kierownik Zamawiającego