

Ś.7021.3.5.2024

GMINA WIŚNIOWA
38-124 Wiśniowa
woj. podkarpackie
NIP: 819-15-65-070
Numer BDO 000036230

Wiśniowa, dnia 12.02.2024 r.

Gmina Wiśniowa
Wiśniowa 150
38-124 Wiśniowa

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA do sieci kanalizacyjnej

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci, złożony w dniu 22.01.2024r działając na podstawie art. 19a ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 poz. 537) Gmina Wiśniowa określa warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

Dla budynku Żłobka położonego na działce nr 868 w miejscowości Wiśniowa

(adres inwestycji, nr działki)

I WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ:

1. **Miejsce włączenia przyłącza kanalizacji sanitarnej:**

Odprowadzenie ścieków sanitarnych należy wykonać do: **do studzienki o rzędnych 240.61/237.98 na działce nr 1375 w m. Wiśniowa**
(zgodnie z załącznikiem graficznym).

2. **Parametry i wykonanie przyłącza:**

- 2.1. Kanał sanitarny (przyłącz) należy wykonać z rur PVC litych, min SN8 (w terenie utwardzonym), SN 4 (w terenie zielonym) lub rur PE 100 SDR 17 o średnicy \varnothing 160 mm,
- 2.2. Na zmianie kierunków przebiegu trasy przyłącza należy zastosować studzienkę systemową z tworzyw sztucznych o średnicy min fi 400. Zwieńczenie studzienki zakończyć stożkiem betonowym z pokrywą lub rurą teleskopową z włazem żeliwnym o nośności odpowiedniej do zagospodarowanego terenu.
- 2.3. Przyłącze wykonać ze spadkiem 1,5%-15%.
- 2.4. Kąt włączenia przyłącza powinien wynosić od 45 do 90 stopni zgodnie z kierunkiem spadku kanału. Włączenie w studzience wykonać do kinety lub za **pomocą przejścia szczelnego** systemowego.
- 2.5. Układanie rur należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta stosując podsypkę i obsypkę pisakową.
- 2.6. Materiały zastosowane do budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach budowlanych oraz posiadać atesty, o których mowa w ustawie o wyrobach budowlanych.

2.7. Wykop może być zsypywany dopiero po dokonaniu odbioru technicznego przyłącza przez Gminę Wiśniowa.

3. Zabezpieczenie budynku przed zalaniem:

W pomieszczeniach położonych poniżej poziomu terenu, powinny być montowane urządzenia przeciwwzalewowe, które pozostają własnością właściciela posesji, który ponosi odpowiedzialność za ich sprawność i eksploatację.

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Działania przed rozpoczęciem budowy przyłącza kanalizacyjnego

- 1.1. W przypadku prowadzenia przyłącza kanalizacyjnego po działkach prywatnych należy uzyskać zgodę na zainstalowanie i pozostawienie w gruncie urządzeń- dla wszystkich działek sąsiednich znajdujących się na trasie przyłącza.
- 1.2. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym (gazociąg, wodociąg, kable energetyczne, telekomunikacja, itp.) sposób zabezpieczenia zgłosić do odbioru właścicielowi uzbrojenia.
- 1.3. Na podstawie niniejszych warunków należy sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o którym mowa w art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane, zwanym dalej „planem sytuacyjnym”.
- 1.4. Plan sytuacyjny powinien zawierać co najmniej informacje zawarte w treści mapy, na której będzie sporządzony :
 - Miejsce i sposób włączenia do kanalizacji sanitarnej
 - Wyrysowany przyłącz (trasa)
 - Średnica, rodzaj materiału (rury, studnie włazy) i spadek,
 - Poziom posadowienia studni i kanalizacji, odległości od innych sieci i kolizje
- 1.5. **Przed rozpoczęciem budowy przyłącza plan sytuacyjny należy przedstawić Gminie Wiśniowa (Referat Środowiska i Rolnictwa), celem sprawdzenia czy uwzględnia niniejsze warunki.**
- 1.6. **Stwierdzenie przez Gminę, że sporządzony plan sytuacyjny uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci, upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza zgodnie z tym planem.**

2. Działania związane z budową przyłącza kanalizacyjnego

- 2.1. O planowanym terminie rozpoczęcia budowy przyłącza, podmiot ubiegający się o przyłączenie zawiadamia Gminę Wiśniowa na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem robót.
- 2.2. Po wykonaniu podłączeń, a przed zasypaniem wykopów należy zgłosić zakończenie robót do odbioru technicznego przez Gminę Wiśniowa. Odbiór techniczny jest potwierdzony protokołem odbioru końcowego.
- 2.3. Z chwilą wykonania podłączenia do sieci kanalizacyjnej Inwestor zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Wiśniowa o zawarcie umowy na świadczenie usługi odbioru ścieków sanitarnych.
- 2.4. Okres ważności przedmiotowych warunków technicznych upływa po dwóch latach od daty ich wydania.

3. Pozostałe informacje:

- 3.1. Gmina informuje, że w związku z art. 43 ust. pkt. 2 ustawy Prawo budowlane podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci po wybudowaniu przyłącza jest zobowiązany do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- 3.2. Wskazane jest, aby na przyłączy wodociągowym zamontować wodomierz jako opomiarowanie ilości zrzucanych ścieków równą ilości wody pobranej.
- 3.3. Zabrania się wprowadzania do kanalizacji sanitarnej ścieków bytowych i ścieków przemysłowych, ścieków opadowych i wód дренаżowych, oraz innych substancji zagrażających prawidłowej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 poz 2028).

Otrzymują:

1) adresat,

2) a/a

z up. WÓJTA
mgr inż. Joanna Mularska
kierownik referatu Środowiska i Rolnictwa

Mapa

złącznik graficzny
do warunków S. 763/35.2024

GMINA WIŚNIOWA
38-124 Wiśniewa
woj. podkarpackie
NIP: 819-15-65-070
Numer BDO 000036230



