

RO.9.2023

Wschowa, 29-03-2023r.

Wyjaśnienia nr 1 do Zapytania ofertowego.

Dnia 28 marca 2023r. poprzez www.platformazakupowa.pl wpłynęło zapytanie dot. Dostawy i montażu planów tyflograficznych, tabliczek drzwiowych, piktogramów, nakładek na poręcze schodów, nakładek antypoślizgowych, ścieżki prowadzącej i pętli indukcyjnych,

w związku z realizacją Projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, II postępowanie.

W odpowiedzi na zapytanie – Zamawiający - Gmina Wschowa związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych przekazuje:

Pytanie 1 .

Czy zamawiający może doprecyzować nakładki na schody ?

Czy mają to być pełne nakładki na cały stopień , czy tylko nakładki kątowe na rant stopnia

Odpowiedź:

Nakładki nie muszą obejmować całego stopnia, mogą być w formie pasów min.10 cm. Nakładki mogą obejmować rant stopnia.

Powyższe wyjaśnienia nie powodują konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

Z poważaniem:

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

(-) Marek Kraśny

