



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie**

Warszawa, dnia 02.10.2024 r.

WL.2370.12.6.2024

Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę oraz montaż urządzeń klimatyzacji precyzyjnej dla KW PSP w Warszawie.
Nr sprawy: WL.2370.12.2024.

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej.

Treść pytania nr 1:

„Proszę o informację jaka ilość świeżego powietrza jest dostarczana do pomieszczeń serwerowych oraz jaka jest temperatura nawiewu”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zadana temperatura w pomieszczeniach użytkowych, jak również pomieszczeniach technicznych jest zależna od ustawień automatyki wentylacji komfortu. Zadana temperatura na sterowniku centrali wentylacyjnej jest zbliżona do średniej temperatury wywiewanego powietrza z pomieszczeń budynku mierzonej w centrali wentylacyjnej. Nastawy mieszczą się w zakresie 19 – 22 °C. Przy nastawie 22 °C zmierzona temperatura przy wlocie powietrza z kratki wentylacyjnej wynosiła w dniu dzisiejszym 19°C. Maksymalna wydajność wypływu powietrza dla pomieszczeń odczytana z dokumentacji wynosi dla I p. 70 m³/h dla II p. 100m³/h . Anemostat z możliwością regulacji ustawiony jest na minimalny przepływ.

KW PSP w Warszawie nie posiada odpowiednich urządzeń pomiarowych służących weryfikacji parametrów przepływu powietrza i w razie konieczności dokonania dokładnych pomiarów pozostajemy do Państwa dyspozycji w dniu 03.10.2024 r w godz. 8.00 – 15.00.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. mgr inż. Piotr Gąska
Zastępca Komendanta