



Kamionek 26.06.2024 r.

WK. 230.1.6.2024

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na
„Dostawę kruszywa”.

W związku z przesłanymi pytaniami do zapytania ofertowego, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

Pytanie 1

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym proszę o udzielenie informacji:

- a) czym się różni mieszanka kruszywa łamanego od kruszywa naturalnego?
- b) czy kruszywo z piaskowca naturalnego spełnia kryteria mieszanki kruszywa łamanego oraz kruszywa naturalnego ?

Odpowiedź nr 1:

- a) Zamawiający informuje, iż mieszanka kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm oznacza kruszywo C 50/30.
- b) Zamawiający informuje, iż kruszywo z piaskowca naturalnego nie spełnia kryteria mieszanki kruszywa łamanego oraz kruszywa naturalnego.

Prezes Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp.z o.o.
Aleksander Godlewski