

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania na „WYKONANIE WYMIANY MASY ZALEWOWEJ
W SZWACH DYLATACYJNYCH BETONOWEJ NAWIERZCHNI NA LOTNISKU POZNAŃ-KRZESINY”,
ZP 16/IV/21

Dowódca 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzenia ww. postępowania o udzielnie zamówienia publicznego postanowił:

1. Dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty – Wykonawcy **OAT Sp. z o. o. ul. Szeligowska 11, 05-850 Szeligi** w oparciu o kryterium ocena 100%, na podstawie art. 239 ust. 1 uPzp;
2. Odrzucić oferty Wykonawców:
 - a) **SAT Sp. z o.o. ul. Opolska 9, 55-200 Oława**
Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podstawa faktyczna: zamawiający w Dziale VIII Wymagane dokumenty i Dziale XVI Sposób obliczenia ceny - dokumentów zamówienia określił wymóg złożenia wraz z ofertą kosztorysu szczegółowego. Wykonawca nie złożył kosztorysu szczegółowego – ofertowego zgodnie z obowiązującymi normami kosztorysowania (brak widocznych pełnych tabel katalogowych norm z wyszczególnieniem ilości przyjętych do obliczeń roboczo/godzin, rodzaju oraz ilości i ceny uwzględnionych materiałów, rodzaju oraz ilości i ceny uwzględnionego sprzętu koniecznego do wykonania zadania). Tym samym treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia;
 - b) **BATARUS Sp. z o.o. ul. Łopawska 7A 61-311**
Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podstawa faktyczna: zamawiający w Dziale VIII Wymagane dokumenty i Dziale XVI Sposób obliczenia ceny - dokumentów zamówienia określił wymóg złożenia wraz z ofertą kosztorysu szczegółowego. Wykonawca nie złożył kosztorysu szczegółowego – ofertowego zgodnie z obowiązującymi normami kosztorysowania (brak widocznych pełnych tabel katalogowych norm z wyszczególnieniem ilości przyjętych do obliczeń roboczo/godzin, rodzaju oraz ilości i ceny uwzględnionych materiałów, rodzaju oraz ilości i ceny uwzględnionego sprzętu koniecznego do wykonania zadania). Tym samym treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia;
 - c) **DIAKROM Michał Kromka ul. św. Anny 41, 34-441 Kacwin**
Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podstawa faktyczna: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia w niżej wymienionych pozycjach kosztorysu:

Kosztorys APRON A:

Poz. 4.1.1 Wykonawca zmienił rodzaj materiału podanego w przedmiarze przekazanym przez Zamawiającego – wymagana była masa zalewowa na zimno odporna na

paliwa i oleje lotnicze zgodnie z kartą technologiczną materiału, Wykonawca zaferował: zaprawę modyfikowaną tworzywami sztucznymi;

Poz. 6.1.1 Wykonawca zmienił rodzaj materiału podanego w przedmiarze przekazanym przez Zamawiającego – wymagana była masa termoplastyczna, Wykonawca zaferował: kord - sznur dylatacyjny, gruntownik Primer;

Poz. 10.1.1 Wykonawca zmienił rodzaj materiału podanego w przedmiarze przekazanym przez Zamawiającego – wymagana była masa termoplastyczna, Wykonawca zaferował: kord - sznur dylatacyjny, gruntownik Primer;

Poz. 11.1.1 Wykonawca zmienił rodzaj materiału podanego w przedmiarze przekazanym przez Zamawiającego – wymagana była masa zalewowa na zimno odporna na paliwa i oleje lotnicze zgodnie z kartą technologiczną materiału, Wykonawca zaferował: masę zalewową na gorąco;

Kosztorys FOXTROT:

Poz. 4.1.1 Wykonawca zmienił rodzaj materiału podanego w przedmiarze przekazanym przez Zamawiającego - wymagana była masa zalewowa na zimno odporną na paliwa i oleje lotnicze zgodnie z kartą technologiczną materiału, Wykonawca zaferował: zaprawę modyfikowaną tworzywami sztucznymi;

Poz. 6.1.1 Wykonawca zmienił rodzaj materiału podanego w przedmiarze przekazanym przez Zamawiającego - wymagana była masa termoplastyczna, Wykonawca zaferował: kord - sznur dylatacyjny, gruntownik Primer;

Poz. 10.1.1 Wykonawca zmienił rodzaj materiału podanego w przedmiarze przekazanym przez Zamawiającego - wymagana była masa termoplastyczna, Wykonawca zaferował: kord - sznur dylatacyjny, gruntownik Primer;

Poz. 11.1.1 Wykonawca zmienił rodzaj materiału podanego w przedmiarze przekazanym przez Zamawiającego - wymagana była masa zalewowa na zimno odporna na paliwa i oleje lotnicze zgodnie z kartą technologiczną materiału, Wykonawca zaferował: masę zalewową na gorąco.

Oferty niepodlegające odrzuceniu otrzymały wartości punktowe jak poniżej:

L.P	NAZWA WYKONAWCY	CENA BRUTTO
1	SAT Sp. z o.o. ul. Opolska 9, 55-200 Oława	OFERTA ODRZUCONA
2	DIAKROM Michał Kromka ul. św. Anny 41, 34-441 Kacwin	OFERTA ODRZUCONA
3	OAT Sp. z o. o. ul. Szeligowska 11, 05-850 Szeligi	100
4	BATARUS Sp. z o.o. ul. Łopawska 7A 61-311 Poznań	OFERTA ODRZUCONA

DOWÓDCA

cz.p.o. pík Radosław ŚNIEGÓŁA

wyk. Małgorzata Treumann (261 547 069)
30.06.2021r.
Teczka 2612 B5